

#163391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград
Номер абонента 51
Порядковый номер 4849
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552040
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,982	65,594	65,406	64,062	64,414	24	24	0	0	72,7	57,5	9	5,1	-
25.09.2025	1,013	68,086	68,055	66,492	67,008	24	24	0	0	72,6	57,5	9	5,1	-
26.09.2025	1,003	67,984	68,078	66,406	67,047	24	24	0	0	72,5	57,5	9	5,1	-
27.09.2025	1,047	70,961	70,891	69,305	69,805	24	24	0	0	72,5	57,5	9	5,1	-
28.09.2025	1,067	72,484	73,367	70,805	72,25	24	24	0	0	72,5	57,5	9	5,1	-
29.09.2025	1,048	70,672	71,859	69,023	70,758	24	24	0	0	72,5	57,4	9	5,1	-
30.09.2025	1,039	70,305	70,875	68,664	69,789	24	24	0	0	72,6	57,5	9	5,1	-
01.10.2025	1,095	75,047	75,172	73,312	74,023	24	24	0	0	72,4	57,6	9	5,1	-
02.10.2025	2,571	121,492	120,383	118,68	118,945	24	24	0	0	72,2	50,6	9	5,1	-
03.10.2025	3,518	153,508	152,336	149,93	150,617	24	24	0	0	72,6	49,2	9	5,1	-
04.10.2025	3,558	150,805	150,102	147,258	148,438	24	24	0	0	72,9	48,8	9	5,1	-
05.10.2025	3,126	131,086	130,344	128	128,922	24	24	0	0	72,9	48,6	9	5,1	-
06.10.2025	2,902	120,305	119,742	117,477	118,445	24	24	0	0	73	48,4	9	5,1	-
07.10.2025	3,042	126,398	125,438	123,43	124,07	24	24	0	0	72,9	48,3	9	5,1	-
08.10.2025	3,058	130,125	129,602	127,07	128,164	24	24	0	0	72,8	48,8	9	5,1	-
09.10.2025	2,655	113,828	113,32	111,156	112,055	24	24	0	0	72,8	49	9	5,1	-
10.10.2025	2,773	117,461	116,719	114,695	115,422	24	24	0	0	72,9	48,8	9	5,1	-
11.10.2025	2,59	112,719	112,039	110,086	110,773	24	24	0	0	72,8	49,3	9	5,1	-
12.10.2025	2,853	124	123,367	121,086	121,977	24	24	0	0	72,8	49,3	9	5,1	-
13.10.2025	3,243	137,117	136,008	133,898	134,5	24	24	0	0	72,8	48,7	9	5,1	-
14.10.2025	3,361	144,375	143,141	140,992	141,547	24	24	0	0	72,7	49	9	5,1	-
15.10.2025	3,092	131,086	129,805	128,008	128,367	24	24	0	0	72,9	48,8	9	5,1	-
16.10.2025	2,962	124,484	123,266	121,562	121,906	24	24	0	0	72,9	48,6	9	5,1	-
17.10.2025	3,025	126,133	125,148	123,172	123,789	24	24	0	0	72,9	48,4	9	5,1	-
18.10.2025	3,688	153,234	152,656	149,609	150,992	24	24	0	0	73,1	48,5	9	5,1	-
19.10.2025	3,76	160,047	159,156	156,289	157,391	24	24	0	0	72,9	48,9	9	5,1	-
20.10.2025	4,211	183,711	183,109	179,391	181,016	24	24	0	0	72,9	49,5	9	5,1	-
21.10.2025	4,03	175,469	174,914	171,336	172,922	24	24	0	0	73	49,5	9	5,1	-
22.10.2025	3,576	154,07	153,336	150,453	151,617	24	24	0	0	72,9	49,2	9	5,1	-
23.10.2025	2,916	123,094	122,734	120,203	121,375	24	24	0	0	72,9	48,7	9	5,1	-
Итого:	78,804	3575,68	3560,368	3491,85	3518,344	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,804													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1946,664	82859,109	83144,047	80761,43	82094,453	16735,39	0
23.10.2025	2025,469	86434,789	86704,414	84253,281	85612,797	17455,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 7:35:50