

#25023#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 3, Калининград
1870
4503
ТЭМ-104
1546144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,041	5,662	5,758	5,568	5,682	24	24	0	0	60,7	53,4	9	5,1	-
25.06.2021	0,043	5,366	5,452	5,274	5,38	24	24	0	0	61,3	53,2	9	5,1	-
26.06.2021	0,049	5,542	5,623	5,447	5,55	24	24	0	0	61,7	52,7	9	5,1	-
27.06.2021	0,047	5,458	5,542	5,364	5,47	24	24	0	0	61,7	53	9	5,1	-
28.06.2021	0,045	5,533	5,618	5,438	5,544	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	-
29.06.2021	0,042	5,376	5,463	5,285	5,391	24	24	0	0	61,2	53,3	9	5,1	-
30.06.2021	0,047	5,592	5,673	5,497	5,599	24	24	0	0	61,4	53	9	5,1	-
01.07.2021	0,051	5,672	5,753	5,574	5,679	24	24	0	0	61,6	52,7	9	5,1	-
02.07.2021	0,045	5,366	5,45	5,274	5,378	24	24	0	0	61,5	53,1	9	5,1	-
03.07.2021	0,043	5,435	5,519	5,343	5,447	24	24	0	0	61,2	53,3	9	5,1	-
04.07.2021	0,045	5,451	5,536	5,357	5,463	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	-
05.07.2021	0,044	5,438	5,523	5,345	5,451	24	24	0	0	61,2	53,2	9	5,1	-
06.07.2021	0,043	5,283	5,366	5,193	5,295	24	24	0	0	61,4	53,3	9	5,1	-
07.07.2021	0,043	5,229	5,312	5,139	5,242	24	24	0	0	61,5	53,3	9	5,1	-
08.07.2021	0,041	5,291	5,379	5,202	5,308	24	24	0	0	61,2	53,4	9	5,1	-
09.07.2021	0,041	5,24	5,326	5,15	5,255	24	24	0	0	61,2	53,4	9	5,1	-
10.07.2021	0,041	5,246	5,334	5,157	5,263	24	24	0	0	61,2	53,4	9	5,1	-
11.07.2021	0,044	5,367	5,456	5,276	5,385	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	-
12.07.2021	0,046	5,416	5,499	5,322	5,427	24	24	0	0	61,5	53	9	5,1	-
13.07.2021	0,041	5,1	5,181	5,013	5,113	24	24	0	0	61,4	53,4	9	5,1	-
14.07.2021	0,042	5,259	5,349	5,169	5,278	24	24	0	0	61,3	53,2	9	5,1	-
15.07.2021	0,039	5,179	5,265	5,09	5,195	24	24	0	0	61,1	53,4	9	5,1	-
16.07.2021	0,043	5,249	5,325	5,16	5,255	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	-
17.07.2021	0,039	5,085	5,17	4,999	5,101	24	24	0	0	61,2	53,5	9	5,1	-
18.07.2021	0,04	5,115	5,198	5,027	5,129	24	24	0	0	61,3	53,4	9	5,1	-
19.07.2021	0,042	5,318	5,402	5,229	5,331	24	24	0	0	61,2	53,3	9	5,1	-
20.07.2021	0,039	5,101	5,171	5,013	5,101	23,77	23,77	0	0	61,4	53,8	9	5,1	-
21.07.2021	0,002	7,904	8,017	7,817	7,928	24	24	0	0	49	48,8	9	5,1	-
22.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,1	26,8	9	5,1	-
23.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	23,4	9	5,1	-
Итого:	1,168	152,273	154,66	149,722	152,64	719,77	719,77	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,168													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2021	157,421	8151,61	8031,376	7980,119	7941,645	17604,53	0
23.07.2021	158,59	8303,883	8186,034	8129,841	8094,284	18324,31	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 9:14:50