

#206987#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Горького 23, г.Калининград
3770

| Заводской номер счётчика 230078 | Показания прибора, МВт×ч 20.02.2026 | Предыдущие показания, МВт×ч 20.01.2026 | Разность показаний, МВт×ч | Разность показаний, Гкал |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 151,565 | 105,177 | 46.388 | 39.893 |

Подпись исполнителя _____



Тепловое хозяйство
МПК Калининградтеплосеть
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 02 26

#206986#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230078
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, | T _{Nar} , ч | T _{min} , | T _{max} , | T _{dt} , | T _{tn} , ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.01.2026 | -12,2 | 1,514 | 43,21 | 42,104 | 41,852 | 41,521 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 54 | 0,5 | 0,3 |
| 22.01.2026 | -11,6 | 1,594 | 47,411 | 46,273 | 45,92 | 45,603 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 23.01.2026 | -8,3 | 1,521 | 43,571 | 42,581 | 42,209 | 41,993 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 54 | 0,5 | 0,3 |
| 24.01.2026 | -9,4 | 1,537 | 45,831 | 44,98 | 44,422 | 44,35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 55 | 0,5 | 0,3 |
| 25.01.2026 | -7,3 | 1,459 | 42,597 | 41,794 | 41,299 | 41,23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54 | 0,5 | 0,3 |
| 26.01.2026 | -4,4 | 1,36 | 40,701 | 40,008 | 39,538 | 39,511 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 0,5 | 0,3 |
| 27.01.2026 | -3,8 | 1,315 | 38,787 | 38,171 | 37,685 | 37,71 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 0,5 | 0,3 |
| 28.01.2026 | -6 | 1,391 | 43,534 | 42,665 | 42,3 | 42,116 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 52 | 0,5 | 0,3 |
| 29.01.2026 | -9,7 | 1,563 | 45,685 | 44,35 | 44,256 | 43,725 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0,5 | 0,3 |
| 30.01.2026 | -12,4 | 1,635 | 48,214 | 46,832 | 46,678 | 46,146 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 31.01.2026 | -13,8 | 1,696 | 50,124 | 48,788 | 48,491 | 48,044 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 57 | 0,5 | 0,3 |
| 01.02.2026 | -18,9 | 1,79 | 55,015 | 53,535 | 53,192 | 52,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59 | 0,5 | 0,3 |
| 02.02.2026 | -20,1 | 1,843 | 54,005 | 52,158 | 52,151 | 51,298 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | 0,5 | 0,3 |
| 03.02.2026 | -18 | 1,698 | 46,533 | 44,994 | 44,947 | 44,309 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 57 | 0,5 | 0,3 |
| 04.02.2026 | -12,3 | 1,668 | 44,705 | 43,378 | 43,183 | 42,736 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 05.02.2026 | -7,6 | 1,533 | 40,309 | 39,145 | 38,998 | 38,622 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 53 | 0,5 | 0,3 |
| 06.02.2026 | -3,2 | 1,349 | 36,486 | 35,479 | 35,396 | 35,057 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 50 | 0,5 | 0,3 |
| 07.02.2026 | -3,3 | 1,331 | 38,274 | 37,264 | 37,178 | 36,821 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 50 | 0,5 | 0,3 |
| 08.02.2026 | -4,9 | 1,377 | 39,706 | 38,657 | 38,541 | 38,175 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 52 | 0,5 | 0,3 |
| 09.02.2026 | -12,1 | 1,607 | 47,01 | 45,654 | 45,521 | 44,997 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 10.02.2026 | -12,4 | 1,59 | 46,291 | 44,955 | 44,823 | 44,309 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 11.02.2026 | -3,8 | 1,34 | 39,049 | 38,047 | 37,922 | 37,581 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 0,5 | 0,3 |
| 12.02.2026 | -0,7 | 1,239 | 38,329 | 37,349 | 37,31 | 36,923 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 49 | 0,5 | 0,3 |
| 13.02.2026 | -1,2 | 1,302 | 40,959 | 39,926 | 39,845 | 39,444 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 51 | 0,5 | 0,3 |
| 14.02.2026 | -6,7 | 1,4 | 41,534 | 40,434 | 40,308 | 39,908 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 53 | 0,5 | 0,3 |
| 15.02.2026 | -11,2 | 1,508 | 42,224 | 41,052 | 40,867 | 40,474 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 55 | 0,5 | 0,3 |
| 16.02.2026 | -17,4 | 1,629 | 44,496 | 43,228 | 42,991 | 42,582 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 57 | 0,5 | 0,3 |
| 17.02.2026 | -11,6 | 1,605 | 43,861 | 42,619 | 42,403 | 42 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 56 | 0,5 | 0,3 |
| 18.02.2026 | - | 1,424 | 40,352 | 39,271 | 39,128 | 38,763 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 53 | 0,5 | 0,3 |
| 19.02.2026 | - | 1,306 | 38,826 | 37,821 | 37,736 | 37,37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0,5 | 0,3 |
| 20.02.2026 | - | 1,264 | 37,532 | 36,557 | 36,494 | 36,131 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0,5 | 0,3 |
| Итого: | -9,4 | 46,388 | 1345,161 | 1310,069 | 1303,584 | 1292,113 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 84,45 | 53,84 | 0,5 | 0,3 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | T _{Nar} , ч | T _{tn} , ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 20.01.2026 | 105,177 | 3414,842 | 3358,551 | 3331,234 | 3323,59 | 3659,43 | 0 |
| 20.02.2026 | 151,565 | 4760,005 | 4668,619 | 4634,818 | 4615,703 | 4403,43 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____