

#131073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Горького 23, г.Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 5937
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,041	10,715	10,488	10,539	10,336	24	24	0	0	0	0	0	59	56	0,5	0,3	-
22.04.2025	0,045	5,594	5,441	5,5	5,363	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
23.04.2025	0,043	5,508	5,352	5,406	5,277	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
24.04.2025	0,045	5,539	5,387	5,445	5,309	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
25.04.2025	0,045	5,609	5,449	5,508	5,375	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
26.04.2025	0,041	5,543	5,387	5,449	5,309	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
27.04.2025	0,04	5,59	5,445	5,492	5,367	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
28.04.2025	0,044	5,594	5,449	5,492	5,371	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
29.04.2025	0,046	5,531	5,41	5,434	5,332	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
30.04.2025	0,044	5,441	5,309	5,348	5,238	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
01.05.2025	0,04	5,449	5,32	5,352	5,242	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
02.05.2025	0,039	5,5	5,367	5,406	5,289	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
03.05.2025	0,038	6,977	6,789	6,859	6,691	23,16	23,16	0	0	0	0	0	60	56	0,5	0,3	-
04.05.2025	0,049	5,391	5,254	5,293	5,18	24	24	0	0	0	0	0	62	54	0,5	0,3	-
05.05.2025	0,045	5,41	5,285	5,316	5,215	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
06.05.2025	0,044	13,82	13,531	13,598	13,332	24	24	0	0	0	0	0	59	56	0,5	0,3	-
07.05.2025	0,044	5,348	5,238	5,254	5,164	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
08.05.2025	0,043	5,254	5,145	5,16	5,074	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
09.05.2025	0,04	5,25	5,156	5,16	5,082	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
10.05.2025	0,041	5,207	5,121	5,113	5,047	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
11.05.2025	0,04	5,367	5,266	5,273	5,188	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
12.05.2025	0,048	5,246	5,168	5,156	5,102	24	24	0	0	0	0	0	62	54	0,5	0,3	-
13.05.2025	0,044	5,27	5,18	5,176	5,102	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
14.05.2025	0,046	5,383	5,301	5,285	5,227	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
15.05.2025	0,044	5,543	5,484	5,445	5,406	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
16.05.2025	0,045	5,562	5,496	5,465	5,426	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
17.05.2025	0,042	5,434	5,359	5,34	5,281	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
18.05.2025	0,04	5,383	5,332	5,289	5,254	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
19.05.2025	0,043	5,512	5,461	5,414	5,383	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
20.05.2025	0,044	5,219	5,168	5,129	5,098	24	24	0	0	0	0	0	62	54	0,5	0,3	-
Итого:	1,293	178,189	174,538	175,096	172,06	719,16	719,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,112																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,16

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1243,657	48824,051	48285,383	47725,609	47755,504	64188,49	0,19
20.05.2025	1244,95	49002,238	48459,922	47900,707	47927,562	64907,65	0,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2025 7:32:47