

#144810#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 17.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград

Заводской номер счётчика 00067837	Показания прибора, Гкал 17.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17,157	0	17.157

с 01.08.25 + перед
20.08.25/2

Подпись исполнителя



#144809#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 17.08.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

3430

ВКТ-7

00067837

1

29.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	0,7	0,7
25.07.2025	-	0	0,03	0,08	0,03	0,08	-0,05	9	15	1	20,9	20,9	-0,03	0,7	0,7
26.07.2025	-	0	0	0,15	0	0,15	-0,15	24	0	0	21	20,7	0,26	0,7	0,7
27.07.2025	-	0	0	0,15	0	0,15	-0,15	24	0	0	20,9	20,6	0,26	0,7	0,7
28.07.2025	-	0	0	0,16	0	0,16	-0,16	24	0	0	20,9	20,7	0,22	0,7	0,7
29.07.2025	-	0,378	20,53	20,1	20,26	20,01	0,25	24	0	0	51,9	33	18,83	0,7	0,7
30.07.2025	-	0,959	49,35	47,93	48,31	47,4	0,91	24	0	0	68,1	48,3	19,81	0,7	0,7
31.07.2025	-	0,886	45,46	44,12	44,5	43,62	0,88	24	0	0	69,1	49,2	19,88	0,7	0,7
01.08.2025	-	0,826	44,52	43,17	43,58	42,68	0,9	24	0	0	69,2	50,3	18,96	0,7	0,7
02.08.2025	-	0,829	45,74	44,4	44,78	43,87	0,91	24	0	0	68,8	50,3	18,55	0,7	0,7
03.08.2025	-	0,839	44,61	43,29	43,67	42,79	0,88	24	0	0	68,2	49	19,19	0,7	0,7
04.08.2025	-	0,812	45,51	44,18	44,55	43,66	0,89	24	0	0	68,7	50,4	18,23	0,7	0,7
05.08.2025	-	0,757	41,61	40,39	40,79	39,95	0,84	24	0	0	66,4	47,9	18,55	0,7	0,7
06.08.2025	-	0,854	43,97	42,66	43,02	42,18	0,84	24	0	0	68,4	48,5	19,87	0,7	0,7
07.08.2025	-	0,854	44,58	43,26	43,62	42,77	0,85	24	0	0	68,6	49	19,63	0,7	0,7
08.08.2025	-	0,861	45,24	43,9	44,28	43,38	0,9	24	0	0	68,7	49,3	19,47	0,7	0,7
09.08.2025	-	0,837	45,23	43,88	44,27	43,37	0,9	24	0	0	69,1	50,1	18,96	0,7	0,7
10.08.2025	-	0,898	45,74	44,37	44,78	43,88	0,9	24	0	0	69	48,9	20,08	0,7	0,7
11.08.2025	-	0,883	44,84	43,51	43,88	42,99	0,89	24	0	0	68,5	48,4	20,13	0,7	0,7
12.08.2025	-	0,877	44,51	43,18	43,55	42,71	0,84	24	0	0	68,8	48,6	20,11	0,7	0,7
13.08.2025	-	0,846	45,34	43,99	44,38	43,47	0,91	24	0	0	69,4	50,3	19,1	0,7	0,7
14.08.2025	-	0,836	46,75	45,37	45,79	44,83	0,96	24	0	0	69,3	51,1	18,27	0,7	0,7
15.08.2025	-	0,688	38,53	37,42	37,74	36,98	0,76	24	0	0	68,6	50,3	18,24	0,7	0,7
16.08.2025	-	0,776	46,88	45,53	45,92	44,96	0,96	24	0	0	69	52,2	16,89	0,7	0,7
17.08.2025	-	0,839	45,89	44,53	44,93	43,99	0,94	24	0	0	69	50,3	18,71	0,7	0,7
Итого:	-	16,335	874,86	849,72	856,63	840,03	16,6	561	30	-	57,62	42,33	15,29	0,7	0,7

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

561 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	0	0	0	0	0
17.08.2025	17,157	920,78	894,29	901,59	884,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения