

ул. Рорбуша, 14-дд.

НУ 3430

#143025#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/07/25г.-31/07/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Горбунова, 14-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 3.00°C

Заводской номер 00067837

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

КС=0xAFC6

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOS	HC	
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		
25.07.2025	20,87	20,9	-0,03	0,03	0,03	0,08	0,08	-0,05	7	7	0	9	15	*	
26.07.2025	21	20,74	0,26	0	0	0,15	0,15	-0,15	7	7	0	24	0	*	
27.07.2025	20,9	20,64	0,26	0	0	0,15	0,15	-0,15	7	7	0	24	0	*	
28.07.2025	20,92	20,7	0,22	0	0	0,16	0,16	-0,16	7	7	0	24	0	*	
29.07.2025	51,86	33,03	18,83	20,53	20,26	20,1	20,01	0,25	7	7	0,378	24	0		
30.07.2025	68,1	48,29	19,81	49,35	48,31	47,93	47,4	0,91	7	7	0,959	24	0		
31.07.2025	69,07	49,19	19,88	45,46	44,5	44,12	43,62	0,88	7	7	0,886	24	0		
Итого:				115,37	113,1	112,69	111,57	1,53				2,223	153	15	
Средние:	38,96	30,49	8,46								7	7			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOS
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/07/25 24:00	0	0	0	0	0	0	0	15
31/07/25 24:00	115,37	113,1	112,69	111,57	1,53	2,223	153	30
Итого:	115,37	113,1	112,69	111,57	1,53	2,223	153	15

Период нормальной работы 153ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 15ч

Время работы прибора после сборки 483ч

ARC 01.08.25.

Представитель абонента Для Представитель теплоснабж.организации



2 = 2,223