

#147587#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Горбунова,14-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 3.00°C

Заводской номер 00067837

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хАФС6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	68,83	48,62	20,21	45,38	44,42	44	43,49	0,93	7	7	0,897	24	0	
23.08.2025	68,31	47,8	20,51	43,94	42,98	42,63	42,16	0,82	7	7	0,882	24	0	
24.08.2025	68,31	47	21,31	43,89	42,93	42,56	42,11	0,82	7	7	0,915	24	0	
25.08.2025	68	48,36	19,64	43,73	42,77	42,43	41,96	0,81	7	7	0,839	24	0	
26.08.2025	68,82	48,49	20,33	44,04	43,08	42,71	42,23	0,85	7	7	0,876	24	0	
27.08.2025	68,44	47,48	20,96	44,73	43,77	43,36	42,89	0,88	7	7	0,919	24	0	
28.08.2025	68,04	47,26	20,78	44,83	43,89	43,48	43,03	0,86	7	7	0,911	24	0	
29.08.2025	68,97	50,03	18,94	46,94	45,98	45,52	45,01	0,97	7	7	0,871	24	0	
30.08.2025	68,97	50,54	18,43	46,87	45,91	45,48	44,94	0,97	7	7	0,848	24	0	
31.08.2025	68,64	48,68	19,96	45,76	44,8	44,37	43,85	0,95	7	7	0,895	24	0	
01.09.2025	68,57	49,36	19,21	45,16	44,2	43,81	43,32	0,88	7	7	0,85	24	0	
02.09.2025	69,28	50,54	18,74	46,65	45,69	45,25	44,72	0,97	7	7	0,857	24	0	
03.09.2025	68,82	50,62	18,2	46,64	45,68	45,24	44,71	0,97	7	7	0,831	24	0	
04.09.2025	69,36	50,47	18,89	46,59	45,63	45,17	44,63	1	7	7	0,86	24	0	
05.09.2025	69,11	50,19	18,92	47,49	46,53	46,06	45,5	1,03	7	7	0,881	24	0	
06.09.2025	67,38	48,49	18,89	39,45	38,66	38,29	37,86	0,8	7	7	0,728	24	0	
07.09.2025	69,16	48,93	20,23	47,44	46,48	45,98	45,44	1,04	7	7	0,938	24	0	
08.09.2025	69,16	49,44	19,72	45,97	45,01	44,56	44,06	0,95	7	7	0,889	24	0	
09.09.2025	68,61	48,1	20,51	43,52	42,56	42,18	41,71	0,85	7	7	0,873	24	0	
10.09.2025	69,06	49,46	19,6	45,11	44,15	43,74	43,24	0,91	7	7	0,866	24	0	
11.09.2025	68,83	50,44	18,39	46,28	45,32	44,88	44,35	0,97	7	7	0,833	24	0	
12.09.2025	68,68	48,97	19,71	44,87	43,91	43,5	43	0,91	7	7	0,868	24	0	
13.09.2025	68,61	49,14	19,47	44,71	43,75	43,36	42,85	0,9	7	7	0,851	24	0	
14.09.2025	68,56	47,96	20,6	44,98	44,02	43,58	43,1	0,92	7	7	0,907	24	0	
15.09.2025	68,72	48,31	20,41	44,64	43,68	43,26	42,78	0,9	7	7	0,893	24	0	
16.09.2025	68,04	49,06	18,98	45,06	44,12	43,7	43,18	0,94	7	7	0,836	24	0	
17.09.2025	68,49	49,96	18,53	50,37	49,39	48,84	48,27	1,12	7	7	0,917	24	0	
18.09.2025	68,92	51,09	17,83	50,25	49,22	48,73	48,13	1,09	7	7	0,876	24	0	
19.09.2025	69,12	49,99	19,13	50,95	49,82	49,37	48,78	1,04	7	7	0,953	24	0	
20.09.2025	68,83	50,04	18,79	50,92	49,81	49,35	48,79	1,02	7	7	0,937	24	0	
21.09.2025	68,94	50,47	18,47	51,17	50,01	49,6	49,03	0,98	7	7	0,923	24	0	
22.09.2025	68,7	50,68	18,02	50,87	49,81	49,32	48,74	1,07	7	7	0,897	24	0	
23.09.2025	68,64	50,31	18,33	50,17	49,13	48,64	48,05	1,08	7	7	0,902	24	0	
Итого:				1529,3	1497,11	1482,9	1465,91	31,2			29,019	792	0	
Средние:	68,69	49,28	19,41						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	1059,53	1037,46	1028,91	1017,08	20,38	19,77	657	30
23/09/2524:00	2588,9	2534,57	2511,86	2482,99	51,58	48,789	1449	30
Итого:	1529,37	1497,11	1482,95	1465,91	31,2	29,019	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепла 392ч

Время работы прибора после сброса 1537ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

