

#151831#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Горбунова,14-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 3.00°C

Заводской номер 00067837

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хАФС6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2025	68,7	50,68	18,02	50,87	49,81	49,32	48,74	1,07	7	7	0,897	24	0	
23.09.2025	68,64	50,31	18,33	50,17	49,13	48,64	48,05	1,08	7	7	0,902	24	0	
24.09.2025	68,91	50,96	17,95	50,09	49,06	48,57	47,97	1,09	7	7	0,877	24	0	
25.09.2025	68,63	48,38	20,25	49,74	48,76	48,19	47,66	1,1	7	7	0,985	24	0	
26.09.2025	68,63	50,02	18,61	47,05	46,11	45,58	45,05	1,06	7	7	0,856	24	0	
27.09.2025	68,89	49,17	19,72	49,85	48,85	48,3	47,75	1,1	7	7	0,965	24	0	
28.09.2025	68,7	48,65	20,05	49,86	48,87	48,3	47,78	1,09	7	7	0,98	24	0	
29.09.2025	68,29	49,07	19,22	50,61	49,57	49,05	48,49	1,08	7	7	0,952	24	0	
30.09.2025	69,25	49,38	19,87	49,56	48,51	48,02	47,5	1,01	7	7	0,962	24	0	
01.10.2025	69,23	49,02	20,21	49,9	48,81	48,33	47,79	1,02	7	7	0,986	24	0	
02.10.2025	70,51	47,95	22,56	82,43	80,58	79,19	78,34	2,24	7	7	1,818	24	0	
03.10.2025	72,11	48,88	23,23	129,33	126,36	125,14	123,77	2,59	7	7	2,931	24	0	
04.10.2025	72,23	49,87	22,36	131,34	128,24	127,17	125,67	2,57	7	7	2,868	24	0	
05.10.2025	71,92	49,3	22,62	134,05	130,95	129,82	128,36	2,59	7	7	2,963	24	0	
06.10.2025	71,79	49,94	21,85	133,6	130,52	129,47	127,96	2,56	7	7	2,85	24	0	
07.10.2025	71,96	49,97	21,99	134,54	131,4	130,18	128,64	2,76	7	7	2,885	24	0	
08.10.2025	72,21	50,09	22,12	136,75	133,61	132,44	130,93	2,68	7	7	2,953	24	0	
09.10.2025	72,07	50,24	21,83	136	132,88	131,68	130,11	2,77	7	7	2,899	24	0	
10.10.2025	72,05	50,36	21,69	134,47	131,36	130,25	128,73	2,63	7	7	2,849	24	0	
11.10.2025	72,09	50,06	22,03	135,34	132,23	131,06	129,54	2,69	7	7	2,912	24	0	
12.10.2025	72,36	50,19	22,17	135,02	131,87	130,8	129,3	2,57	7	7	2,924	24	0	
13.10.2025	72,11	49,78	22,33	133,87	130,78	129,65	128,15	2,63	7	7	2,916	24	0	
14.10.2025	71,94	49,29	22,65	131,3	128,25	127,09	125,64	2,61	7	7	2,904	24	0	
15.10.2025	72,23	50,9	21,33	144,91	141,54	140,42	138,72	2,82	7	7	3,018	24	0	
16.10.2025	72,13	51,91	20,22	155,58	151,98	150,95	149,05	2,93	7	7	3,072	24	0	
17.10.2025	72,36	52,49	19,87	155,91	152,3	151,28	149,34	2,96	7	7	3,024	24	0	
18.10.2025	72	51,87	20,13	155,68	152,09	151	149,12	2,97	7	7	3,061	24	0	
19.10.2025	72,16	51,53	20,63	156,41	152,8	151,63	149,74	3,06	7	7	3,15	24	0	
20.10.2025	72,34	51,45	20,89	153,53	149,94	148,82	147	2,94	7	7	3,129	24	0	
21.10.2025	72,35	51,83	20,52	154,85	151,26	150,14	148,27	2,99	7	7	3,1	24	0	
22.10.2025	72,61	52,52	20,09	159,91	156,15	155,03	153,03	3,12	7	7	3,134	24	0	
23.10.2025	72,28	52,98	19,3	163,42	159,58	158,48	156,43	3,15	7	7	3,078	24	0	
Итого:				3585,9	3504,15	3473,9	3432,62	71,53			73,8	768	0	
Средние:	71,05	50,28	20,77						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2524:00	2487,86	2435,63	2413,9	2386,2	49,43	46,99	1401	30
23/10/2524:00	6073,8	5939,78	5887,89	5818,82	120,96	120,79	2169	30
Итого:	3585,94	3504,15	3473,99	3432,62	71,53	73,8	768	0

Период нормальной работы 68ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2209ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

