

#165760#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Горбунова, 14-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 3.00°C

Заводской номер 00067837

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хАФС6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	72,28	52,98	19,3	163,42	159,58	158,48	156,43	3,15	7	7	3,078	24	0	
24.10.2025	72,41	53,17	19,24	165,04	161,21	160,11	157,99	3,22	7	7	3,1	24	0	
25.10.2025	72,49	52,9	19,59	165,11	161,26	160,23	158,13	3,13	7	7	3,159	24	0	
26.10.2025	72,21	52,44	19,77	162,55	158,76	157,69	155,67	3,09	7	7	3,137	24	0	
27.10.2025	71,94	52,02	19,92	158,88	155,27	154,1	152,16	3,11	7	7	3,089	24	0	
28.10.2025	72,17	52,13	20,04	159,91	156,19	155,08	153,1	3,09	7	7	3,126	24	0	
29.10.2025	72,21	52,57	19,64	161,25	157,51	156,41	154,43	3,08	7	7	3,092	24	0	
30.10.2025	72,08	52,22	19,86	161,83	158,09	156,95	154,95	3,14	7	7	3,139	24	0	
31.10.2025	71,2	51,76	19,44	159,27	155,66	154,48	152,55	3,11	7	7	3,024	24	0	
01.11.2025	70,66	50,78	19,88	155,88	152,42	151,18	149,35	3,07	7	7	3,027	24	0	
02.11.2025	72,43	52,53	19,9	163,88	160,04	158,89	156,88	3,16	7	7	3,184	24	0	
03.11.2025	72,37	53,16	19,21	163,79	159,97	158,88	156,78	3,19	7	7	3,07	24	0	
04.11.2025	72,18	52,12	20,06	162,16	158,39	157,21	155,26	3,13	7	7	3,176	24	0	
05.11.2025	72,3	52,92	19,38	165,84	161,98	160,84	158,76	3,22	7	7	3,136	24	0	
06.11.2025	72,29	53,15	19,14	165,94	162,07	160,93	158,82	3,25	7	7	3,1	24	0	
07.11.2025	72,29	52,61	19,68	162,36	158,59	157,36	155,33	3,26	7	7	3,12	24	0	
08.11.2025	71,22	51,16	20,06	156,41	152,88	151,55	149,69	3,19	7	7	3,065	24	0	
09.11.2025	72,25	51,77	20,48	159,14	155,47	154,11	152,17	3,3	7	7	3,182	24	0	
10.11.2025	72,35	52,3	20,05	161,98	158,18	156,9	154,94	3,24	7	7	3,169	24	0	
11.11.2025	72,41	52,17	20,24	161,85	158,03	156,75	154,79	3,24	7	7	3,195	24	0	
12.11.2025	72,35	52,32	20,03	162,26	158,49	157,16	155,16	3,33	7	7	3,174	24	0	
13.11.2025	72,34	52,41	19,93	163,59	159,78	158,42	156,39	3,39	7	7	3,181	24	0	
14.11.2025	72,25	52,49	19,76	162,78	159,03	157,65	155,62	3,41	7	7	3,14	24	0	
15.11.2025	72,67	52,69	19,98	156,19	152,5	151,26	149,32	3,18	7	7	3,048	24	0	
16.11.2025	75,79	54,14	21,65	151,83	148,03	146,81	144,82	3,21	7	7	3,204	24	0	
17.11.2025	73,43	51,56	21,87	152,41	148,78	147,38	145,54	3,24	7	7	3,25	24	0	
18.11.2025	72,79	50,03	22,76	145,51	142,07	140,68	139,04	3,03	7	7	3,231	24	0	
19.11.2025	72,92	49,72	23,2	147,3	143,81	142,34	140,69	3,12	7	7	3,335	24	0	
20.11.2025	74,27	50,64	23,63	149,65	145,98	144,57	142,84	3,14	7	7	3,447	24	0	
21.11.2025	74,09	51,32	22,77	153,43	149,7	148,29	146,49	3,21	7	7	3,407	24	0	
22.11.2025	74,72	51,56	23,16	153,1	149,3	147,93	146,12	3,18	7	7	3,455	24	0	
23.11.2025	79,28	53,61	25,67	152,25	148,1	146,82	144,85	3,25	7	7	3,801	24	0	
Итого:				5086,7	4967,12	4927,4	4865,06	102,06			102,041	768	0	
Средние:	72,77	52,16	20,6						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	5910,38	5780,2	5729,41	5662,39	117,81	117,712	2145	30
23/11/2524:00	10997,17	10747,32	10656,85	10527,45	219,87	219,753	2913	30
Итого:	5086,79	4967,12	4927,44	4865,06	102,06	102,041	768	0

Период нормальной работы: 23.10.2025 - 23.11.2025
 Период отсутствия: с 23.11.2025 по 23.11.2025
 Время работы прибора после сброса: 23.11.2025

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____

