

#179435#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Горбунова,14-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 3.00°C

Заводской номер 00067837

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xAFC6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	79,28	53,61	25,67	152,25	148,1	146,82	144,85	3,25	7	7	3,801	24	0	
24.11.2025	79,73	53,77	25,96	149,26	145,15	143,88	141,94	3,21	7	7	3,77	24	0	
25.11.2025	77,29	53,11	24,18	153,73	149,71	148,38	146,46	3,25	7	7	3,619	24	0	
26.11.2025	77,17	52,8	24,37	154,04	150,04	148,68	146,76	3,28	7	7	3,652	24	0	
27.11.2025	76,3	52,59	23,71	152,69	148,79	147,45	145,54	3,25	7	7	3,528	24	0	
28.11.2025	75,81	52,26	23,55	154,06	150,17	148,8	146,88	3,29	7	7	3,533	24	0	
29.11.2025	75,86	52,23	23,63	153,94	150,08	148,68	146,79	3,29	7	7	3,546	24	0	
30.11.2025	76,29	52,05	24,24	153,63	149,7	148,33	146,45	3,25	7	7	3,627	24	0	
01.12.2025	74,99	51,67	23,32	153,98	150,13	148,75	146,87	3,26	7	7	3,5	24	0	
02.12.2025	76,52	52,16	24,36	151,67	147,74	146,44	144,61	3,13	7	7	3,596	24	0	
03.12.2025	73,3	51,13	22,17	154,67	151	149,54	147,71	3,29	7	7	3,345	24	0	
04.12.2025	72,62	51	21,62	155,69	152,06	150,58	148,75	3,31	7	7	3,283	24	0	
05.12.2025	72,61	51,32	21,29	158,05	154,33	152,87	150,98	3,35	7	7	3,282	24	0	
06.12.2025	72,32	51,35	20,97	158,37	154,68	153,18	151,32	3,36	7	7	3,244	24	0	
07.12.2025	72,24	50,55	21,69	155,43	151,83	150,32	148,54	3,29	7	7	3,29	24	0	
08.12.2025	72,55	50,89	21,66	156,14	152,48	150,98	149,16	3,32	7	7	3,296	24	0	
09.12.2025	72,46	51,92	20,54	161,51	157,72	156,26	154,31	3,41	7	7	3,238	24	0	
10.12.2025	72,37	51,71	20,66	163,22	159,38	157,9	155,98	3,4	7	7	3,291	24	0	
11.12.2025	72,09	51,82	20,27	162,95	159,16	157,7	155,73	3,43	7	7	3,225	24	0	
12.12.2025	72,2	51,96	20,24	161,13	157,37	155,91	153,97	3,4	7	7	3,182	24	0	
13.12.2025	72,4	51,19	21,21	158,46	154,79	153,3	151,43	3,36	7	7	3,284	24	0	
14.12.2025	72	50,88	21,12	159,83	156,13	154,62	152,76	3,37	7	7	3,296	24	0	
15.12.2025	72,24	50,28	21,96	153,94	150,38	148,88	147,11	3,27	7	7	3,299	24	0	
16.12.2025	72,74	50,67	22,07	150,93	147,38	145,95	144,23	3,15	7	7	3,252	24	0	
17.12.2025	75,32	51,92	23,4	152,49	148,69	147,3	145,44	3,25	7	7	3,477	24	0	
18.12.2025	74,58	51,84	22,74	154,8	151,01	149,6	147,72	3,29	7	7	3,431	24	0	
19.12.2025	72,63	51,39	21,24	158,81	155,06	153,6	151,7	3,36	7	7	3,289	24	0	
20.12.2025	72,55	51,75	20,8	162,59	158,75	157,29	155,32	3,43	7	7	3,302	24	0	
21.12.2025	72,33	51,14	21,19	161,9	158,11	156,58	154,66	3,45	7	7	3,348	24	0	
22.12.2025	72,33	50,94	21,39	156,71	153,06	151,56	149,7	3,36	7	7	3,272	24	0	
23.12.2025	75,9	52,38	23,52	153,05	149,17	147,85	145,96	3,21	7	7	3,507	24	0	
Итого:				4839,9	4722,15	4677,9	4619,63	102,52			105,605	744	0	
Средние:	74,16	51,75	22,41						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	10844,92	10599,22	10510,03	10382,6	216,62	215,952	2889	30
23/12/2524:00	15684,84	15321,37	15188,01	15002,23	319,14	321,557	3633	30
Итого:	4839,92	4722,15	4677,98	4619,63	102,52	105,605	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета теплоснабжения

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

