

#135130#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Азовская 3, г.Калининград (общежитие Политехникум)
3770

Заводской номер счётчика 14015798	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6105,075	6045,266	59.809	14.285

Подпись исполнителя



#134849#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 14015798
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	2,651	0	20,371	0	0	19,921	0	0	24	0	70,5	38,7	0,45	0,3
22.06.2025	-	2,44	0	18,692	0	0	18,275	0	0	24	0	70,3	38,1	0,45	0,3
23.06.2025	-	2,599	0	19,704	0	0	19,266	0	0	24	0	70,4	37,9	0,45	0,3
24.06.2025	-	2,697	0	20,255	0	0	19,803	0	0	24	0	70	38,7	0,45	0,3
25.06.2025	-	2,532	0	19,731	0	0	19,297	0	0	24	0	70,6	38,5	0,45	0,3
26.06.2025	-	2,546	0	19,339	0	0	18,906	0	0	24	0	70,5	38,1	0,45	0,3
27.06.2025	-	2,688	0	20,246	0	0	19,795	0	0	24	0	70,3	39,3	0,46	0,3
28.06.2025	-	2,233	0	17,629	0	0	17,238	0	0	24	0	70,2	38,7	0,45	0,3
29.06.2025	-	2,437	0	18,864	0	0	18,446	0	0	24	0	70,2	39	0,45	0,3
30.06.2025	-	2,356	0	18,436	0	0	18,028	0	0	24	0	70,2	38,5	0,45	0,3
01.07.2025	-	2,477	0	19,064	0	0	18,642	0	0	24	0	69,6	39	0,45	0,3
02.07.2025	-	2,391	0	19,056	0	0	18,64	0	0	24	0	69	39,9	0,45	0,3
03.07.2025	-	2,14	0	17,89	0	0	17,506	0	0	24	0	68,9	40,2	0,45	0,3
04.07.2025	-	2,026	0	17,189	0	0	16,82	0	0	24	0	68,9	40,2	0,45	0,3
05.07.2025	-	2,01	0	17,1	0	0	16,734	0	0	24	0	68,9	41,2	0,45	0,3
06.07.2025	-	1,75	0	15,39	0	0	15,061	0	0	24	0	69	40,5	0,45	0,3
07.07.2025	-	1,934	0	16,534	0	0	16,179	0	0	24	0	69,2	41	0,45	0,3
08.07.2025	-	1,825	0	15,751	0	0	15,412	0	0	24	0	69	41,2	0,45	0,3
09.07.2025	-	1,731	0	15,181	0	0	14,856	0	0	24	0	68,8	41,9	0,45	0,3
10.07.2025	-	1,573	0	14,231	0	0	13,927	0	0	24	0	68,8	41,3	0,45	0,3
11.07.2025	-	1,699	0	15,075	0	0	14,754	0	0	24	0	69,1	42,1	0,45	0,3
12.07.2025	-	1,548	0	13,995	0	0	13,695	0	0	24	0	68,7	42	0,45	0,3
13.07.2025	-	1,514	0	13,809	0	0	13,514	0	0	24	0	68,7	42,4	0,45	0,3
14.07.2025	-	1,446	0	13,409	0	0	13,124	0	0	24	0	68,6	45,1	0,44	0,29
15.07.2025	-	1,645	0,111	15,873	0	0,633	15,536	0	0,626	24	0	69,4	47,7	0,45	0,3
16.07.2025	-	1,538	0,001	17,22	0	0,007	16,847	0	0,007	24	0	69,3	48,3	0,45	0,3
17.07.2025	-	1,392	0	16,166	0	0,002	15,817	0	0,002	24	0	68,8	47,8	0,45	0,3
18.07.2025	-	1,383	0	16,056	0	0,002	15,713	0	0,002	24	0	69	48,3	0,45	0,3
19.07.2025	-	1,436	0	16,859	0	0,001	16,497	0	0,001	24	0	69,1	49,6	0,45	0,3
20.07.2025	-	1,175	0	14,681	0	0	14,365	0	0	24	0	68,8	49,1	0,45	0,3
Итого:	-	59,812	0,112	513,796	0	0,645	502,614	0	0,638	720	0	69,43	41,81	0,45	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	6045,266	48196,355	0	1,884	47033,37	0	1,823	20368	45
20.07.2025	6105,075	48710,151	0	2,529	47535,984	0	2,461	21088	45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения