

#145519#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Абонентский номер 3370

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
34362	23.08.2025	23.07.2025	32.13	27.632
Количество тепловой энергии, система 1	18761,664	18729,534		

Подпись исполнителя



#145518#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 1
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBtвч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErg,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	1,01	103,97	105,25	24	0	67,1	58,6
25.07.2025	-	1,025	99,71	101,02	24	0	67,1	58,5
26.07.2025	-	0,988	95,41	96,76	24	0	67,2	58,4
27.07.2025	-	1,024	99,7	101,14	24	0	67,2	58,5
28.07.2025	-	1,023	116,48	118,19	24	0	66,3	58,4
29.07.2025	-	1,073	106,64	108,21	23,99	128	67,1	58,5
30.07.2025	-	1,053	97,64	99,09	24	0	67,4	58,3
31.07.2025	-	0,876	73,66	74,62	24	0	62	56,8
01.08.2025	-	1,026	85,07	86,29	24	0	68	57,7
02.08.2025	-	1,02	80,65	81,78	24	0	68,3	57,6
03.08.2025	-	1,029	101,41	102,9	24	0	67,4	58,3
04.08.2025	-	1,037	95,07	96,37	24	0	67,6	58,3
05.08.2025	-	1,031	87,3	88,4	24	0	68	57,9
06.08.2025	-	1,102	90,83	92,03	24	0	68	57,8
07.08.2025	-	1,011	97,31	99	24	0	66,8	58,1
08.08.2025	-	1,044	97,49	98,81	24	0	67,6	58,5
09.08.2025	-	1,071	97,07	98,25	24	0	67,7	58,3
10.08.2025	-	1,076	98,58	99,77	24	0	67,6	58,4
11.08.2025	-	1,013	94,39	95,36	24	0	67,9	58
12.08.2025	-	1,042	85,37	86,39	24	0	67,5	55,9
13.08.2025	-	1,06	90,09	90,98	24	0	67,7	57,8
14.08.2025	-	1,021	87,58	88,46	24	0	67,8	57,9
15.08.2025	-	1,01	90,41	91,34	24	0	67,6	58,2
16.08.2025	-	0,959	84,63	85,51	24	0	67,8	58,2
17.08.2025	-	1,029	89,63	90,57	24	0	67,8	58,1
18.08.2025	-	1,051	88,93	89,89	24	0	67,9	58
19.08.2025	-	1,065	93,08	94,11	24	0	67,9	58,1
20.08.2025	-	1,08	92,21	93,23	24	0	68	58
21.08.2025	-	1,079	91,37	92,31	24	0	68	58
22.08.2025	-	1,103	89,32	90,25	24	0	68	57,7
23.08.2025	-	1,099	89,83	90,77	24	0	68,1	57,7
Итого:	-	32,13	2890,83	2927,05	743,99	-	67,43	58,02

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBtвч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	18729,534	783219,7	781695,34	152133,8
23.08.2025	18761,664	786110,53	784622,39	152877,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
