

#147265#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Фермора 4/2, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 34362	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18796,747	18761,664	35.083	30.171

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«24» 09 2025

#147264#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 1
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,162	101,85	103	24	0	65,1	55,2
25.08.2025	-	1,12	142,58	144,75	24	0	61,8	55
26.08.2025	-	1,203	133,13	134,64	23,99	128	66,8	59,1
27.08.2025	-	1,169	139,15	141,12	24	0	66,9	59,6
28.08.2025	-	1,211	148,36	150,66	24	0	66,9	59,8
29.08.2025	-	1,127	127,76	129,39	24	0	67,1	59,6
30.08.2025	-	1,128	133,84	136,59	24	0	67	59,8
31.08.2025	-	1,275	153,55	156,74	24	0	66,9	59,9
01.09.2025	-	1,235	138,23	141,14	24	128	67,1	59,5
02.09.2025	-	1,106	128,27	131,01	24	0	67,1	59,8
03.09.2025	-	1,072	129,17	131,87	24	0	67	60
04.09.2025	-	1,119	134,47	137,24	24	0	67,1	60
05.09.2025	-	1,066	122,54	125,03	24	0	67,3	59,9
06.09.2025	-	1,001	123,93	126,56	24	0	67,2	60,2
07.09.2025	-	1,118	127,39	130,04	24	0	67,4	60
08.09.2025	-	1,084	123,64	126,17	24	0	67,4	59,9
09.09.2025	-	1,093	135,81	138,51	24	0	67,3	60,4
10.09.2025	-	1,093	135,61	138,32	24	0	67,3	60,5
11.09.2025	-	1,067	133,22	136,03	24	0	67,4	60,5
12.09.2025	-	1,077	130,87	133,56	24	0	67,6	60,5
13.09.2025	-	1,096	135,08	137,79	24	0	67,5	60,6
14.09.2025	-	1,14	138,56	141,28	24	0	67,4	60,4
15.09.2025	-	1,099	135	137,55	24	0	67,5	60,6
16.09.2025	-	1,086	140,42	143,04	24	0	67,5	60,9
17.09.2025	-	1,153	150,04	152,88	24	0	67,5	61
18.09.2025	-	1,175	155,85	158,81	24	0	67,4	61
19.09.2025	-	1,069	143,65	146,3	24	0	67,5	61,1
20.09.2025	-	1,175	127,42	129,71	24	0	67,6	59,5
21.09.2025	-	1,246	121,98	124,34	24	0	67,3	58,7
22.09.2025	-	1,14	109,92	111,96	24	0	67,3	58,4
23.09.2025	-	1,178	104,79	106,83	24	0	67,4	58
Итого:	-	35,083	4106,08	4182,86	743,99	-	67,02	59,66

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	18761,664	786110,53	784622,39	152877,79
23.09.2025	18796,747	790216,61	788805,25	153621,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
