

#282684#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9830
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22185396
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	34,309	0,023	508,9	506,1	0,092	492,593	494,979	0,09	24	0	86,3	69,7	0,34	0,37	-11,6
19.02.2026	31,308	0,024	411,6	409	0,07	399,322	401,294	0,069	24	0	82,9	64,2	0,35	0,36	-
20.02.2026	29,466	0,017	352,8	350,4	0,063	342,411	344,25	0,062	24	0	82,3	61,8	0,35	0,35	-
21.02.2026	30,895	0,014	432,8	430,2	0,077	420,182	422,048	0,076	24	0	81,9	64,3	0,34	0,36	-
22.02.2026	25,736	0,018	273,5	271,3	0,075	266,195	267,513	0,074	24	0	77,9	54,8	0,35	0,35	-
23.02.2026	26,044	0,015	298,3	296,1	0,072	290,526	291,874	0,071	24	0	76,9	55,5	0,35	0,36	-
24.02.2026	23,287	0,015	242,1	239,8	0,092	235,887	236,711	0,091	24	0	76,1	52,6	0,35	0,35	-
25.02.2026	22,535	0,018	193,7	191	0,081	188,536	188,831	0,08	24	0	77,8	49,3	0,35	0,35	-
26.02.2026	22,567	0,015	210,5	207,9	0,075	205,021	205,423	0,074	24	0	76,8	50,6	0,35	0,35	-
27.02.2026	18,303	0,014	167,2	164,9	0,08	163,124	163,188	0,079	24	0	73,9	47,2	0,36	0,35	-
28.02.2026	16,255	0,014	151,2	149	0,195	147,519	147,424	0,193	24	0	74	47,8	0,37	0,35	-
01.03.2026	19,283	0,035	173,5	170,9	0,08	169,254	169,154	0,079	24	0	74,2	47	0,37	0,36	-
02.03.2026	20,568	0,014	191,1	188,6	0,086	186,435	186,596	0,085	24	0	74,1	47,7	0,36	0,35	-
03.03.2026	18,302	0,015	167,4	165	0,093	163,299	163,275	0,092	24	0	74,1	47,4	0,38	0,35	-
04.03.2026	20,373	0,016	186,8	184,4	0,08	182,241	182,483	0,079	24	0	74	47,3	0,36	0,35	-
05.03.2026	20,565	0,014	192,7	190,2	0,068	187,979	188,145	0,067	24	0	74,3	48,2	0,36	0,35	-
06.03.2026	20,018	0,012	193,4	191,2	0,071	188,669	189,079	0,07	24	0	74,2	48,8	0,36	0,35	-
07.03.2026	18,355	0,013	178,3	176,1	0,151	173,936	174,131	0,149	24	0	74,2	49,1	0,37	0,35	-
08.03.2026	16,585	0,028	155	153,1	0,14	151,235	151,484	0,138	24	0	73,9	47,7	0,38	0,35	-
09.03.2026	16,242	0,025	154,4	152,5	0,16	150,619	150,837	0,158	24	0	74,1	48,5	0,38	0,35	-
10.03.2026	14,656	0,029	136,8	135	0,155	133,467	133,564	0,153	24	0	74	47,9	0,4	0,35	-
11.03.2026	13,297	0,028	129,5	127,9	0,147	126,356	126,481	0,145	24	0	73,9	48,8	0,41	0,35	-
12.03.2026	14,086	0,027	130,8	129,3	0,105	127,633	127,947	0,104	24	0	73,8	47,5	0,4	0,35	-
13.03.2026	14,825	0,019	137,9	136,3	2,271	134,532	134,807	2,243	24	0	74,1	48,5	0,4	0,35	-
14.03.2026	11,996	0,442	120,5	119,1	0,437	117,585	117,738	0,431	24	0	73,8	49,6	0,41	0,35	-
15.03.2026	13,33	0,085	144,2	143,4	0,203	141,149	142,001	0,202	24	0	68,1	45,6	0,28	0,25	-
16.03.2026	18,559	0,027	168,1	166,4	0,068	164,023	164,702	0,067	24	0	73,8	46,8	0,38	0,35	-
17.03.2026	17,896	0,012	161,1	159,6	0,063	157,159	157,97	0,062	24	0	74,1	47	0,4	0,35	-
18.03.2026	18,961	0,011	182,8	181,2	0,075	178,34	179,209	0,074	24	0	74,1	48,7	0,38	0,35	-
Итого:	588,602	0	6146,9	6085,9	5,425	5985,227	6003,138	5,357	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,585														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	12097,483	154108,1	152672,3	78,388	150132,93	150342,758	77,294	18988	12
18.03.2026	12686,085	160255	158758,2	83,813	156118,159	156345,896	82,653	19684	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 14:28:17