

#144993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград

4817

9830

ТВ7 (АССII)

22185396

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	4,775	0	73,5	73,1	0	71,858	72,085	0	24	0	70,5	54,6	0,26	0,27	-
25.07.2025	4,809	0	72	71,6	0	70,376	70,605	0	24	0	70,8	54,5	0,27	0,28	-
26.07.2025	4,465	0	71	70,6	0	69,407	69,598	0	24	0	70,6	55,3	0,28	0,28	-
27.07.2025	4,615	0	72,4	72	0	70,772	70,981	0	24	0	70,6	55,1	0,27	0,28	-
28.07.2025	4,617	0	71,8	71,4	0	70,193	70,399	0	24	0	70,5	54,7	0,27	0,28	-
29.07.2025	4,67	0	70,2	69,6	0	68,605	68,631	0	24	0	71	54,8	0,27	0,27	-
30.07.2025	4,762	0	74,4	74	0	72,742	72,971	0	24	0	70,3	54,6	0,26	0,27	-
31.07.2025	4,842	0	73,3	72,9	0	71,648	71,886	0	24	0	70,8	54,6	0,27	0,27	-
01.08.2025	4,733	0	74,2	73,7	0	72,54	72,668	0	24	0	70,5	54,9	0,26	0,27	-
02.08.2025	4,656	0	70,9	70,4	0	69,288	69,406	0	24	0	71,1	55,1	0,27	0,27	-
03.08.2025	4,722	0	74,7	74,3	0	73,028	73,254	0	24	0	70,4	55	0,27	0,28	-
04.08.2025	4,726	0	74	73,6	0	72,344	72,567	0	24	0	70,5	54,9	0,26	0,28	-
05.08.2025	4,867	0	75,3	74,8	0	73,615	73,754	0	24	0	70,5	54,7	0,26	0,27	-
06.08.2025	4,997	0	75,1	74,6	0	73,411	73,572	0	24	0	70,7	54,4	0,26	0,27	-
07.08.2025	4,913	0	75,1	74,7	0	73,418	73,665	0	24	0	70,6	54,6	0,26	0,27	-
08.08.2025	5,043	0	75,7	75,2	0	73,993	74,159	0	24	0	70,8	54,5	0,26	0,27	-
09.08.2025	4,754	0	74,1	73,7	0	72,441	72,67	0	24	0	70,4	54,8	0,26	0,28	-
10.08.2025	4,983	0	73	72,4	0	71,32	71,383	0	24	0	71,6	54,9	0,26	0,28	-
11.08.2025	4,946	0	72,5	72	0	70,849	71,001	0	24	0	71,2	54,5	0,26	0,28	-
12.08.2025	4,818	0	72,7	72,3	0	71,054	71,29	0	24	0	70,9	54,7	0,25	0,28	-
13.08.2025	4,738	0	73	72,4	0	71,342	71,374	0	24	0	71	55,1	0,26	0,28	-
14.08.2025	4,66	0	70,8	70,2	0	69,193	69,216	0	24	0	71	54,9	0,26	0,28	-
15.08.2025	4,499	0	67,7	67,2	0	66,13	66,23	0	24	0	71,9	55,6	0,28	0,28	-
16.08.2025	4,522	0	68,3	67,7	0	66,713	66,723	0	24	0	71,9	55,7	0,27	0,28	-
17.08.2025	4,83	0	78,7	78,1	0	76,953	76,994	0	24	0	70,2	55,2	0,26	0,28	-
18.08.2025	4,748	0	72,8	72,3	0	71,148	71,282	0	24	0	71	55,1	0,26	0,28	-
19.08.2025	4,857	0	77,5	77	0	75,765	75,909	0	24	0	70,5	55,2	0,26	0,28	-
20.08.2025	4,906	0	77,1	76,5	0	75,358	75,407	0	24	0	70,9	55,4	0,26	0,28	-
21.08.2025	4,661	0	74,5	73,9	0	72,827	72,845	0	24	0	70,6	55,3	0,25	0,28	-
22.08.2025	4,901	0	76,2	75,6	0	74,471	74,52	0	24	0	71	55,3	0,25	0,28	-
23.08.2025	4,981	0	80,9	80,3	0	79,08	79,142	0	24	0	70,7	55,6	0,25	0,28	-
Итого:	148,016	0	2283,4	2268,1	0	2231,882	2236,187	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,353														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	8102,583	101075,6	100114,8	65,631	98582,157	98702,897	64,731	13977	7
23.08.2025	8250,601	103359	102382,9	65,631	100814,039	100939,084	64,731	14721	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:04:51