

#283496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Институт развития образования  
Томская 19, г. Калининград  
3757  
4247  
ВКТ-7  
00104279  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,646	0	63,27	64,24	0	61,5	63,36	0	0	24	0	0	79,3	52,6	26,76	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,974	0	27,63	27,9	0	26,87	27,63	0	0	24	0	0	75,4	39,1	36,32	0,7	0,7	-
23.02.2026	1,659	0	67	68,1	0	65,34	67,37	0	0	24	0	0	74,9	49,5	25,41	0,7	0,7	-
24.02.2026	1,51	0	68,25	69,42	0	66,68	68,64	0	0	24	0	0	71,4	48,8	22,68	0,7	0,7	-
25.02.2026	1,588	0	64,12	65,09	0	62,45	64,3	0	0	24	0	0	76,1	50,7	25,41	0,7	0,7	-
26.02.2026	1,488	0	61,56	62,56	0	60,01	61,79	0	0	24	0	0	75	50,2	24,78	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,232	0	47,51	48,27	0	46,44	47,82	0	0	24	0	0	71,7	45,2	26,55	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,126	0	41,18	41,79	0	40,25	41,41	0	0	24	0	0	71,4	43,4	28,05	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,88	0	28,95	29,31	0	28,39	29,04	0	0	24	0	0	70,3	39,4	30,94	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,499	0	64,26	65,35	0	62,78	64,64	0	0	24	0	0	72,1	48,2	23,88	0,7	0,7	-
03.03.2026	1,201	0	45,59	46,26	0	44,58	45,83	0	0	24	0	0	71,4	44,5	26,92	0,7	0,7	-
04.03.2026	1,365	0	58,24	59,24	0	56,93	58,6	0	0	24	0	0	71,7	47,6	24,02	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,368	0	59,74	60,81	0	58,42	60,14	0	0	24	0	0	71,5	48,1	23,42	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,328	0	54,51	55,43	0	53,27	54,83	0	0	24	0	0	72,2	47,3	24,88	0,7	0,7	-
07.03.2026	1,193	0	47,81	48,61	0	46,74	48,12	0	0	24	0	0	71,3	45,8	25,53	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,866	0	28,28	28,65	0	27,71	28,39	0	0	24	0	0	70,6	39,2	31,32	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,255	0	51,75	52,62	0	50,56	52,08	0	0	24	0	0	71,5	46,6	24,87	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,045	0	38,44	39,01	0	37,59	38,64	0	0	24	0	0	71,2	43,4	27,79	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,961	0	33,5	33,94	0	32,75	33,64	0	0	24	0	0	71,1	41,7	29,37	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,075	0	38,44	38,99	0	37,57	38,64	0	0	24	0	0	71,3	42,7	28,62	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,006	0	36,67	37,23	0	35,85	36,89	0	0	24	0	0	71,1	43	28,07	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,876	0	30,13	30,55	0	29,48	30,29	0	0	24	0	0	70,7	41	29,73	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,797	0	25,87	26,18	0	25,35	25,92	0	0	24	0	0	70,6	39,2	31,49	0,7	0,7	-
16.03.2026	1,288	0	50,36	51,18	0	49,22	50,7	0	0	24	0	0	71,6	45,3	26,23	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,121	0	41,73	42,41	0	40,81	42,02	0	0	24	0	0	71,5	44	27,55	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,194	0	48,66	49,52	0	47,58	49,02	0	0	24	0	0	71,6	46,4	25,11	0,7	0,7	-
19.03.2026	1,153	0	47,87	48,74	0	46,83	48,23	0	0	24	0	0	70,3	45,7	24,62	0,7	0,7	-
20.03.2026	1,181	0	46,07	46,88	0	45,04	46,4	0	0	24	0	0	71,4	45,1	26,3	0,7	0,7	-
Итого:	33,875	0	1317,39	1338,28	0	1286,99	1324,38	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,875																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	1129,631	52081,74	53072,07	0	50820,83	52410,5	0
20.03.2026	1163,506	53399,13	54410,35	0	52107,82	53734,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:38:07