

#163379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,158	0	9,07	9,34	0	8,83	9,29	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,75	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,161	0	9,59	9,86	0	9,35	9,75	0	0	24	0	0	67,5	50,1	17,35	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,171	0	9,68	9,95	0	9,44	9,84	0	0	24	0	0	68,1	50,1	17,98	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,173	0	9,88	10,15	0	9,64	10,07	0	0	24	0	0	68	50	17,96	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,175	0	9,94	10,21	0	9,7	10,11	0	0	24	0	0	67,8	50	17,78	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,167	0	9,84	10,11	0	9,6	9,99	0	0	24	0	0	67,4	50	17,37	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,18	0	10,09	10,38	0	9,85	10,3	0	0	24	0	0	68,3	50,1	18,16	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,176	0	10,21	10,49	0	9,97	10,35	0	0	24	0	0	67,8	50,2	17,65	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,188	0	10,79	11,08	0	10,55	10,95	0	0	24	0	0	67,9	50,2	17,68	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,191	0	11,32	11,5	0	11,08	11,34	0	0	24	0	0	67,5	50,2	17,28	0,7	0,7	-
01.10.2025	1,075	0	47,09	47,93	0	46,02	47,44	0	0	24	0	0	70,8	47,4	23,38	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,607	0	72,8	74,24	0	71,11	73,47	0	0	24	0	0	71,2	48,6	22,62	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,553	0	69,19	70,58	0	67,57	69,86	0	0	24	0	0	71,7	48,7	22,98	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,513	0	67,45	68,8	0	65,89	68,07	0	0	24	0	0	71,8	48,7	23,03	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,492	0	68,57	69,98	0	66,93	69,26	0	0	24	0	0	71,8	49,5	22,35	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,278	0	56,55	57,68	0	55,23	57,01	0	0	24	0	0	72	48,8	23,15	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,74	0	24,23	24,64	0	23,73	24,4	0	0	24	0	0	70,5	39,2	31,34	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,75	0	24,42	24,82	0	23,94	24,58	0	0	24	0	0	70,3	39	31,32	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,758	0	24,52	24,93	0	24,04	24,69	0	0	24	0	0	70,7	39,1	31,61	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,754	0	24,39	24,81	0	23,91	24,57	0	0	24	0	0	70,6	39,1	31,54	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,753	0	24,19	24,6	0	23,71	24,36	0	0	24	0	0	70,8	39	31,84	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,739	0	23,91	24,32	0	23,43	24,08	0	0	24	0	0	70,4	38,8	31,57	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,747	0	24,32	24,74	0	23,82	24,5	0	0	24	0	0	70,4	39	31,43	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,77	0	25,33	25,75	0	24,8	25,51	0	0	24	0	0	70,6	39,5	31,08	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,767	0	25,05	25,47	0	24,53	25,23	0	0	24	0	0	70,5	39,1	31,36	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,755	0	24,22	24,61	0	23,71	24,37	0	0	24	0	0	70,8	38,8	31,94	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,756	0	24,12	24,52	0	23,63	24,28	0	0	24	0	0	70,8	38,7	32,12	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,728	0	22,74	23,12	0	22,26	22,88	0	0	24	0	0	70,7	37,9	32,76	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,688	0	22,38	22,75	0	21,92	22,54	0	0	24	0	0	69,8	38,3	31,5	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,719	0	23,12	23,5	0	22,63	23,26	0	0	24	0	0	69,9	38,1	31,81	0,7	0,7	-
Итого:	20,682	0	819	834,86	0	800,82	826,35	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,682																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	923,065	43976,81	44834,83	0	42932,58	44281,68	0
20.10.2025	943,747	44795,81	45669,69	0	43733,4	45108,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:29:32