

#145515#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Согласия 12-14, г. Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 36029	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12423,856	12396,745	27.111	23.315

Подпись исполнителя



#145514#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 36029  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 01.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт·ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	0,867	62,44	59,93	24	0	69,3	57,4
25.07.2025	-	0,876	61,79	59,25	24	0	69,3	57,2
26.07.2025	-	0,828	58,98	56,36	24	0	69,2	57,2
27.07.2025	-	0,857	61,39	58,85	24	0	69,1	57,2
28.07.2025	-	0,868	58,71	56,02	24	0	69,8	57,2
29.07.2025	-	0,852	56,66	53,82	24	128	70,1	57,3
30.07.2025	-	0,839	56,36	53,48	24	0	70	57,3
31.07.2025	-	0,892	57,9	55,12	24	0	70,3	57,2
01.08.2025	-	0,857	57,11	54,34	24	0	69,9	57,1
02.08.2025	-	0,867	57,24	54,51	24	0	70,1	57,1
03.08.2025	-	0,896	61,3	58,69	24	0	69,6	57,1
04.08.2025	-	0,838	54,78	51,97	24	0	70,1	57
05.08.2025	-	0,873	55,85	53,09	24	0	70,2	56,9
06.08.2025	-	0,922	59,59	56,95	23,99	128	70	56,8
07.08.2025	-	0,856	64,96	62,35	24	0	68,7	56,3
08.08.2025	-	0,858	57,87	55,16	24	0	69,2	56,6
09.08.2025	-	0,885	59,28	56,61	24	0	69,3	56,6
10.08.2025	-	0,944	64,74	62,19	24	0	69,2	56,6
11.08.2025	-	0,908	59,28	56,6	24	0	69,4	56,4
12.08.2025	-	0,829	56,23	53,22	24	0	68,6	55,2
13.08.2025	-	0,904	60,78	58	24	0	69,2	56,5
14.08.2025	-	0,861	58,19	55,23	24	0	69,2	56,6
15.08.2025	-	0,83	57,92	54,91	24	0	69	56,8
16.08.2025	-	0,839	57,38	54,35	24	0	69,3	56,9
17.08.2025	-	0,924	65,11	62,43	24	0	69,2	57,1
18.08.2025	-	0,876	60,62	57,84	24	0	69,3	56,9
19.08.2025	-	0,878	63,2	60,53	24	0	69,1	57,1
20.08.2025	-	0,854	61,13	58,41	24	0	69,1	57,2
21.08.2025	-	0,883	63,22	60,64	24	0	69,2	57,2
22.08.2025	-	0,918	66,32	63,8	24	0	69,3	57,3
23.08.2025	-	0,932	67,39	64,95	24	0	69,2	57,3
Итого:	-	27,111	1863,72	1779,6	743,99	-	69,44	56,92

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт·ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	12396,745	797102,87	798672,56	108375,86
23.08.2025	12423,856	798966,59	800452,16	109119,85

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---