

#147243#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 12-14, г. Калининград
3370

Заводской номер счётчика 36029	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12452,468	12423,856	28.612	24.606

Подпись исполнителя



#147242#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBтхч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	0,98	69,07	66,69	24	0	69,4	57,2
25.08.2025	-	0,952	66,59	64,05	24	0	69,4	57,1
26.08.2025	-	0,939	66,71	64,04	24	0	69,3	57,2
27.08.2025	-	0,951	69,36	66,82	24	0	69,3	57,3
28.08.2025	-	0,929	68,35	65,6	24	0	69,1	57,5
29.08.2025	-	0,922	65,1	61,81	24	0	69,5	57,3
30.08.2025	-	0,923	68,27	64,9	24	0	69,2	57,6
31.08.2025	-	1,007	78,75	75,68	24	0	69	57,9
01.09.2025	-	0,912	66,35	63,11	24	0	69,2	57,4
02.09.2025	-	0,912	69,01	65,73	24	0	69,2	57,8
03.09.2025	-	0,913	68,54	65,26	24	0	69,2	57,7
04.09.2025	-	0,906	71,21	68	24	0	68,9	57,9
05.09.2025	-	0,847	63,58	60,18	24	0	69	57,5
06.09.2025	-	0,921	69,67	66,5	24	0	69	57,7
07.09.2025	-	0,966	72,91	69,82	24	0	69,1	57,6
08.09.2025	-	0,911	65,83	62,6	24	0	69	57,1
09.09.2025	-	0,91	69,28	66,34	24	0	68,8	57,4
10.09.2025	-	0,888	67,75	64,77	24	0	68,8	57,5
11.09.2025	-	0,869	65,57	62,48	24	0	68,9	57,4
12.09.2025	-	0,888	67,62	64,81	24	0	69,1	57,6
13.09.2025	-	0,861	66,53	63,83	24	0	68,9	57,6
14.09.2025	-	0,926	72,11	69,32	24	0	68,9	57,6
15.09.2025	-	0,904	68,08	65,45	24	0	69	57,4
16.09.2025	-	0,919	70,73	68,35	24	0	69,1	57,8
17.09.2025	-	0,931	73,22	70,92	24	0	69	57,9
18.09.2025	-	0,941	72,59	70,11	24	0	69	57,5
19.09.2025	-	0,942	70,76	67,83	24	0	69	57,4
20.09.2025	-	0,985	70,9	67,95	24	0	69,3	57,1
21.09.2025	-	0,965	71,48	68,6	24	0	69	57,3
22.09.2025	-	0,92	69,12	66,76	24	0	69,1	57,4
23.09.2025	-	0,872	65,34	63,15	24	0	69	57,4
Итого:	-	28,612	2140,38	2051,46	744	-	69,09	57,49

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBтхч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	12423,856	798966,59	800452,16	109119,85
23.09.2025	12452,468	801106,97	802503,62	109863,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
