

#179358#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Согласия 12-14, г. Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 36029	Показания прибора, МВт×ч 23.12.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12764,306	12636,553	127.753	109.867

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МГ «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
« 25 » 12 20 25

#179357#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 3370  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 36029  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	TекErr,	t1, °C	t2, °C
24.11.2025	-3,9	5,144	162,43	162,24	24	0	81,8	54,5
25.11.2025	-0,9	4,917	163,58	163,5	24	0	79,7	53,7
26.11.2025	-0,4	4,946	166,9	166,9	24	0	79,3	53,7
27.11.2025	-1,3	4,797	163,9	163,86	24	0	78,5	53,2
28.11.2025	-0,4	4,757	165,45	165,49	24	0	77,8	53
29.11.2025	-0,3	4,965	174,56	174,84	24	0	78,1	53,6
30.11.2025	-0,5	5,04	181,29	181,7	24	0	78,1	54
01.12.2025	-	4,742	170	170,2	24	0	77,1	52,9
02.12.2025	-	4,947	170,93	171,2	24	0	78,8	53,8
03.12.2025	-	4,556	172,44	172,88	24	0	75,1	52,2
04.12.2025	-	3,13	125,06	123,77	24	0	64,1	41,8
05.12.2025	-	4,061	172,16	172,67	24	0	71,5	50,8
06.12.2025	-	3,924	176,12	176,64	24	0	70,4	50,7
07.12.2025	-	4,111	186,05	186,79	24	0	70,6	50,9
08.12.2025	-	4,045	186,82	187,6	24	0	70,4	51,4
09.12.2025	-	3,588	162,92	163,1	24	0	70,3	50,5
10.12.2025	-	3,451	154,17	154,09	24	0	70,5	50,5
11.12.2025	-	3,429	152,07	151,98	24	0	70,3	50,2
12.12.2025	-	3,554	167,62	167,84	24	0	70,2	50,8
13.12.2025	-	3,914	168,18	168,51	24	0	71,1	50,8
14.12.2025	-	3,851	174,41	174,85	24	0	70,3	50,7
15.12.2025	-	4,104	180,98	181,65	24	0	71	50,9
16.12.2025	-	4,265	158,94	159,13	24	0	74,3	51
17.12.2025	-	4,036	183,21	182,11	24	0	77,3	56,1
18.12.2025	-	4,594	163,14	163,31	24	0	76,6	52,2
19.12.2025	-	4,309	179,79	180,32	24	0	72,7	51,5
20.12.2025	-	4,015	182,93	183,55	24	0	70,3	50,7
21.12.2025	-	3,997	180,94	181,39	24	0	70,4	50,8
22.12.2025	-	3,971	156,87	156,85	24	0	72,1	50,1
23.12.2025	-	4,593	143,99	143,5	24	0	78,5	51,1
Итого:	-1,5	127,753	5047,85	5052,46	720	-	73,91	51,6

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNар, ч
23.11.2025	12636,553	809224,55	810566,31	111326,57
23.12.2025	12764,306	814272,4	815618,77	112046,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения