

#147436#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552614
Машиностроительная, 164-172
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

1

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,676	159,5	160,5	1,0	---	72,74	62,32	0,90	0,50	24,00
24.08	1,679	170,2	171,3	1,1	---	70,69	60,91	0,90	0,50	24,00
25.08	0,341	70,2	70,5	0,3	---	55,38	50,60	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	24,40	31,94	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,14	26,10	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	23,05	20,42	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,79	19,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,70	399,9	402,3	2,4	0,0	68,82	59,66	0,90	0,50	168,00
30.08	0,325	44,0	44,3	0,3	---	58,22	50,90	0,90	0,50	24,00
31.08	1,842	202,9	204,0	1,1	---	71,47	62,47	0,90	0,50	24,00
01.09	1,668	157,6	158,4	0,8	---	73,04	62,54	0,90	0,50	24,00
02.09	1,645	157,9	158,8	0,8	---	72,84	62,51	0,90	0,50	24,00
03.09	1,568	147,7	148,4	0,7	---	73,09	62,55	0,90	0,50	24,00
04.09	1,567	151,1	151,9	0,8	---	72,79	62,51	0,90	0,50	24,00
05.09	1,571	149,2	149,8	0,7	---	72,98	62,53	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,19	1010,4	1015,7	5,3	0,0	72,01	62,01	0,90	0,50	168,00
06.09	1,566	151,9	152,8	0,8	---	72,84	62,62	0,90	0,50	24,00
07.09	1,648	164,0	164,9	0,9	---	72,76	62,80	0,90	0,50	24,00
08.09	1,568	151,7	152,6	0,8	---	72,92	62,67	0,90	0,50	24,00
09.09	1,571	153,2	154,0	0,8	---	73,03	62,86	0,90	0,50	24,00
10.09	1,629	159,8	160,7	0,9	---	73,13	63,02	0,90	0,50	24,00
11.09	1,604	158,3	159,2	0,9	---	72,97	62,92	0,90	0,50	24,00
12.09	1,560	155,7	156,5	0,8	---	72,82	62,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,14	1094,6	1100,6	5,9	0,0	72,92	62,83	0,90	0,50	168,00
13.09	1,663	167,1	168,1	1,0	---	73,00	63,13	0,90	0,50	24,00
14.09	1,720	178,2	179,3	1,1	---	72,89	63,32	0,90	0,50	24,00
15.09	1,648	164,3	165,2	1,0	---	73,05	63,10	0,90	0,50	24,00
16.09	1,646	164,8	165,8	1,0	---	73,11	63,21	0,90	0,50	24,00
17.09	1,692	175,1	176,1	1,1	---	72,92	63,34	0,90	0,50	24,00
18.09	1,705	178,1	179,2	1,1	---	72,90	63,41	0,90	0,50	24,00
19.09	1,692	171,7	172,8	1,1	---	73,05	63,28	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,77	1199,3	1206,6	7,3	0,0	72,99	63,26	0,90	0,50	168,00
20.09	1,609	160,9	161,9	1,0	---	73,05	63,14	0,90	0,50	24,00
21.09	1,697	170,5	171,5	1,1	---	73,13	63,26	0,90	0,50	24,00
22.09	1,657	167,0	168,1	1,0	---	72,97	63,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,96	498,4	501,5	3,1	0,0	73,05	63,18	0,90	0,50	72,00
Итого:	41,76	4202,5	4226,6	24,0	0,0	72,35	62,49	0,90	0,50	744,0
						dT=	9,86			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	41,76						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 10:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	2492,80	2534,56	41,76		2538,61		
Расход теплоносителя M1, т	116122,7	120325,3	4202,5		120727,0		
Расход теплоносителя M2, т	116410,2	120636,8	4226,6		121041,0		
Время наработки, ч	13326,5	14072,5	744,0		14131,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н,			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

