

#165461#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552614

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 164-172 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	5,000	279,4	281,7	2,2	---	73,30	55,49	0,90	0,50	24,00
24.10	5,105	283,5	285,8	2,3	---	73,33	55,41	0,90	0,50	24,00
25.10	5,757	312,5	315,2	2,7	---	73,35	55,02	0,90	0,50	24,00
26.10	5,948	321,0	323,7	2,7	---	73,28	54,83	0,90	0,50	24,00
27.10	6,293	328,8	331,6	2,8	---	73,36	54,31	0,90	0,50	24,00
28.10	6,545	337,8	340,9	3,1	---	73,37	54,09	0,90	0,50	24,00
29.10	6,823	354,4	357,7	3,3	---	73,60	54,44	0,90	0,50	24,00
Итого:	41,47	2217,4	2236,6	19,1	0,0	73,38	54,76	0,90	0,50	168,00
30.10	6,682	356,4	359,8	3,3	---	73,21	54,55	0,90	0,50	24,00
31.10	7,015	372,9	376,5	3,6	---	73,15	54,42	0,90	0,50	24,00
01.11	7,192	380,9	384,7	3,8	---	73,37	54,58	0,90	0,50	24,00
02.11	6,422	346,0	349,2	3,2	---	73,60	55,13	0,90	0,50	24,00
03.11	5,960	317,7	320,6	2,9	---	73,17	54,50	0,90	0,50	24,00
04.11	6,622	367,9	371,5	3,6	---	73,00	55,09	0,90	0,50	24,00
05.11	5,799	311,8	314,5	2,8	---	73,30	54,78	0,90	0,50	24,00
Итого:	45,69	2453,6	2476,8	23,2	0,0	73,26	54,72	0,90	0,50	168,00
06.11	6,073	318,9	321,8	2,9	---	73,42	54,46	0,90	0,50	24,00
07.11	7,150	378,5	382,4	3,9	---	73,32	54,52	0,90	0,50	24,00
08.11	7,922	423,4	427,9	4,6	---	73,33	54,71	0,90	0,50	24,00
09.11	7,705	387,3	391,4	4,1	---	73,48	53,67	0,90	0,50	23,55
10.11	7,672	400,6	404,8	4,2	---	73,28	54,22	0,90	0,50	24,00
11.11	6,981	358,1	361,7	3,5	---	73,43	54,03	0,90	0,50	24,00
12.11	6,446	303,4	306,4	3,0	---	73,30	52,14	0,90	0,50	24,00
Итого:	49,95	2570,1	2596,4	26,2	0,0	73,36	54,02	0,90	0,50	167,55
13.11	6,522	267,2	269,1	1,9	---	73,29	48,96	0,90	0,50	24,00
14.11	6,496	264,8	266,6	1,8	---	73,26	48,81	0,90	0,50	24,00
15.11	7,984	363,3	366,3	3,1	---	73,44	51,55	0,90	0,50	24,00
16.11	9,809	466,1	471,0	4,8	---	76,90	55,95	0,90	0,50	24,00
17.11	8,138	356,5	359,6	3,1	---	74,75	52,01	0,90	0,50	24,00
18.11	8,767	395,7	399,2	3,5	---	74,00	51,94	0,90	0,50	24,00
19.11	8,671	381,4	384,6	3,2	---	74,41	51,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	56,39	2494,9	2516,4	21,4	0,0	74,48	51,96	0,90	0,50	168,00
20.11	9,196	403,1	406,6	3,6	---	75,80	53,07	0,90	0,50	24,00
21.11	9,100	397,2	400,7	3,5	---	75,54	52,72	0,90	0,50	24,00
22.11	8,902	367,1	370,2	3,1	---	75,68	51,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	27,20	1167,3	1177,5	10,2	0,0	75,67	52,46	0,90	0,50	72,00
Итого:	220,70	10903,4	11003,5	100,2	0,0	73,84	53,69	0,90	0,50	743,6
						dT=	20,15			

dT= 20,15

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ttex, ч
	744,0	=	743,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh +	Qt/v +	Qсан.ут.
		220,70					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 09:00 27.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	2664,59	2885,28	220,70		2928,90		
Расход теплоносителя M1, т	128173,4	139076,8	10903,4		140825,9		
Расход теплоносителя M2, т	128544,6	139548,1	11003,5		141313,1		
Время наработки, ч	14792,5	15536,1	743,5		15641,8		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ttex, ч			0,4				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

