

#145517#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/1, г.Калининград
Абонентский номер 3370

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
33996	23.08.2025	23.07.2025	30.882	26.558
Количество тепловой энергии, система 1	19156,435	19125,553		

Подпись исполнителя



#145516#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 2
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33996
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт·ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	0,949	70,89	70,37	24	0	67,2	56
25.07.2025	-	0,943	67,36	66,92	24	0	67,4	55,7
26.07.2025	-	0,987	70,6	70,13	24	0	67,4	55,7
27.07.2025	-	0,966	70,03	69,57	24	0	67,3	55,8
28.07.2025	-	1,188	97,87	97,11	24	0	66,6	55,3
29.07.2025	-	0,983	65,61	65,22	23,99	128	67,3	54,8
30.07.2025	-	1,034	65,64	65,31	24	0	67,6	54,5
31.07.2025	-	0,839	49,91	49,65	24	0	64,8	51,3
01.08.2025	-	1,034	58,32	58,08	24	0	68,3	53,7
02.08.2025	-	0,992	56,44	56,22	24	0	68,3	53,9
03.08.2025	-	1,016	74,17	73,64	24	0	67,4	55,1
04.08.2025	-	1,003	60,58	60,36	24	0	67,9	54,2
05.08.2025	-	1,023	59,6	59,41	24	0	68,2	53,9
06.08.2025	-	0,991	58,74	58,52	24	0	68,1	54
07.08.2025	-	0,956	68,36	67,89	23,99	128	66,7	54,5
08.08.2025	-	1,009	63,26	62,89	24	0	67,7	54,5
09.08.2025	-	0,988	61,14	60,82	24	0	67,8	54,5
10.08.2025	-	0,971	62,07	61,72	24	0	67,7	54,7
11.08.2025	-	1,029	62,08	61,77	24	0	68,1	54,3
12.08.2025	-	0,986	61,4	61,12	24	0	67,7	53
13.08.2025	-	1	62,67	62,45	24	0	67,9	54,7
14.08.2025	-	0,971	61,6	61,37	24	0	68	54,8
15.08.2025	-	0,95	63,56	63,24	24	0	67,7	55,3
16.08.2025	-	1,002	62,29	62,02	24	0	68,1	54,8
17.08.2025	-	0,986	63,44	63,12	24	0	67,9	55
18.08.2025	-	1,035	63,81	63,55	24	0	68,2	54,7
19.08.2025	-	0,988	65,65	65,3	24	0	67,9	55,4
20.08.2025	-	0,995	62,86	62,57	24	0	68,3	55
21.08.2025	-	1,015	64,63	64,32	24	0	68,2	55,1
22.08.2025	-	0,986	64,23	63,9	24	0	68,3	55,1
23.08.2025	-	1,067	68,59	68,32	24	0	68,2	55,2
Итого:	-	30,882	2007,4	1996,88	743,98	-	67,68	54,66

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт·ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	19125,553	872571,28	875918,66	153863,53
23.08.2025	19156,435	874578,68	877915,54	154607,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
