

#147263#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Фермора 4/1, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33996	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	19188,456	19156,435	32.021	27.538

Подпись исполнителя



#147262#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 2
 Тип теплосчёта SKM-01
 Заводской номер 33996
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,04	106,56	105,58	24	0	63,3	53
25.08.2025	-	0,921	169,17	166,97	24	0	64,4	59,4
26.08.2025	-	0,87	99,85	98,8	23,99	128	67	57,9
27.08.2025	-	1,087	84,49	83,94	24	0	66,9	55,8
28.08.2025	-	1,035	78,7	78,18	24	0	67	56,1
29.08.2025	-	1,049	78,92	78,42	24	0	67,2	56,1
30.08.2025	-	1,049	85,4	84,79	24	0	67,1	56,8
31.08.2025	-	1,078	94,16	93,42	24	0	67	57,5
01.09.2025	-	1,038	87,95	87,22	24	0	67,3	57,4
02.09.2025	-	1,018	91,15	90,36	24	0	67,2	57,9
03.09.2025	-	1,043	95,07	94,21	24	0	67,2	58
04.09.2025	-	1,049	92,89	92,07	24	0	67,3	57,9
05.09.2025	-	1,013	85,17	84,52	24	0	67,4	57,5
06.09.2025	-	0,944	84,41	83,71	24	0	67,4	57,9
07.09.2025	-	1,085	92,93	92,19	24	0	67,6	57,8
08.09.2025	-	1,047	91,32	90,58	24	0	67,6	57,9
09.09.2025	-	1,037	101,19	100,19	24	0	67,4	58,7
10.09.2025	-	0,985	93,52	92,66	24	0	67,5	58,6
11.09.2025	-	1,002	91,67	90,81	24	0	67,7	58,3
12.09.2025	-	1,013	91,89	91,07	24	0	67,7	58,3
13.09.2025	-	1,029	95,65	94,8	24	0	67,6	58,5
14.09.2025	-	1,101	102,95	102,06	24	0	67,6	58,4
15.09.2025	-	0,99	91,84	91,04	24	0	67,7	58,5
16.09.2025	-	1,065	97,47	96,68	24	0	67,6	58,3
17.09.2025	-	1,057	96,16	95,39	24	0	67,7	58,3
18.09.2025	-	1,056	93,63	92,96	24	128	67,5	57,6
19.09.2025	-	1,061	91,01	90,39	24	0	67,7	57,7
20.09.2025	-	1,073	96,38	95,74	24	0	67,7	58,1
21.09.2025	-	1,051	97,94	97,2	24	0	67,7	58,4
22.09.2025	-	1,052	99,69	98,78	24	0	67,6	58,3
23.09.2025	-	1,083	99	98,23	24	0	67,7	58,3
Итого:	-	32,021	2958,13	2932,96	743,99	-	67,2	57,72

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	19156,435	874578,68	877915,54	154607,51
23.09.2025	19188,456	877536,81	880848,5	155351,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
