

#147490#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1551475
Судостроительная, 116 ООО Мастер
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	наработки Тнар, ч
				-	+					
23.08	0,241	19,2	19,3	0,0	---	61,60	49,16	0,90	0,50	24,00
24.08	0,295	23,3	23,3	0,0	---	60,33	47,72	0,90	0,50	24,00
25.08	0,076	31,8	32,0	0,2	---	52,51	50,20	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	22,90	25,63	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,52	22,42	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,19	21,26	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,30	20,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,61	74,3	74,6	0,3	0,0	57,31	49,15	0,90	0,50	168,00
30.08	0,070	11,4	11,4	0,0	---	46,90	40,81	0,90	0,50	24,00
31.08	0,281	25,2	25,2	---	0,0	59,59	48,53	0,90	0,50	24,00
01.09	0,277	23,3	23,3	0,0	---	60,39	48,61	0,90	0,50	24,00
02.09	0,260	22,6	22,6	0,0	---	60,34	48,88	0,90	0,50	24,00
03.09	0,243	20,3	20,3	0,0	---	61,10	49,20	0,90	0,50	24,00
04.09	0,245	18,6	18,6	0,0	---	61,74	48,63	0,90	0,50	24,00
05.09	0,242	18,2	18,2	0,0	---	61,76	48,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,62	139,6	139,6	0,1	0,0	59,60	48,08	0,90	0,50	168,00
06.09	0,246	18,5	18,5	---	---	61,73	48,47	0,90	0,50	24,00
07.09	0,261	18,9	18,8	---	0,0	61,74	47,97	0,90	0,50	24,00
08.09	0,242	18,4	18,4	---	0,0	61,83	48,76	0,90	0,50	24,00
09.09	0,254	18,6	18,5	---	0,0	61,84	48,23	0,90	0,50	24,00
10.09	0,243	18,5	18,5	---	0,0	61,82	48,79	0,90	0,50	24,00
11.09	0,241	19,2	19,2	---	0,0	61,68	49,23	0,90	0,50	24,00
12.09	0,242	18,9	18,9	---	---	61,83	49,11	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,73	130,9	130,9	0,0	0,0	61,78	48,65	0,90	0,50	168,00
13.09	0,252	19,0	19,0	0,0	---	61,80	48,62	0,90	0,50	24,00
14.09	0,265	19,4	19,4	0,0	---	61,67	48,09	0,90	0,50	24,00
15.09	0,256	19,1	19,1	---	0,0	61,85	48,51	0,90	0,50	24,00
16.09	0,248	18,9	18,9	---	0,0	61,94	48,85	0,90	0,50	24,00
17.09	0,257	19,3	19,3	0,0	---	61,88	48,60	0,90	0,50	24,00
18.09	0,261	19,9	19,9	0,0	---	61,72	48,66	0,90	0,50	24,00
19.09	0,267	19,6	19,6	0,0	---	61,86	48,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,81	135,1	135,1	0,0	0,0	61,82	48,51	0,90	0,50	168,00
20.09	0,250	18,8	18,8	0,0	---	61,94	48,74	0,90	0,50	24,00
21.09	0,241	18,2	18,2	0,0	---	61,93	48,74	0,90	0,50	24,00
22.09	0,259	18,8	18,9	0,0	---	61,86	48,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,75	55,8	55,8	0,0	0,0	61,91	48,55	0,90	0,50	72,00
Итого:	6,52	535,7	536,0	0,4	0,1	60,61	48,53	0,90	0,50	744,0
						dT=	12,08			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	6,52						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 18:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	694,85	701,37	6,52		702,10		
Расход теплоносителя M1, т	31638,7	32174,4	535,7		32228,4		
Расход теплоносителя M2, т	31749,4	32285,4	536,0		32339,4		
Время наработки, ч	22191,3	22985,3	744,0		23001,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin	0,0		0,0		0,0		

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

