

#141805#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 75, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 20110526	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	19110,857	18946,08	164.777	39.356

Подпись исполнителя _____



#135654#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 9446
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20110526
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	5,71	0,006	104,015	0	0,021	101,598	0	0,021	24	0	72,1	58,7	0,44	0,34
25.06.2025	-	5,869	0,005	106,18	0	0,019	103,704	0	0,019	24	0	72,1	58,6	0,44	0,34
26.06.2025	-	5,836	0,004	104,82	0	0,02	102,378	0	0,02	24	0	72,3	58,7	0,43	0,34
27.06.2025	-	6,18	0,004	108,93	0	0,014	106,391	0	0,014	24	0	72,2	58,4	0,43	0,34
28.06.2025	-	5,749	0,003	104,195	0	0,025	101,757	0	0,025	24	0	72,4	58,9	0,43	0,34
29.06.2025	-	5,816	0,006	105,065	0	0,02	102,606	0	0,02	24	0	72,4	58,9	0,43	0,34
30.06.2025	-	5,793	0,004	106,935	0	0,019	104,442	0	0,019	24	0	72,3	59,1	0,43	0,34
01.07.2025	-	5,721	0,004	104,16	0	0,025	101,731	0	0,025	24	0	72,2	58,8	0,44	0,34
02.07.2025	-	5,538	0,006	100,69	0	0,019	98,342	0	0,019	24	0	72,3	58,9	0,44	0,34
03.07.2025	-	5,381	0,004	99,375	0	0,025	97,063	0	0,025	24	0	72,2	59	0,44	0,34
04.07.2025	-	5,537	0,006	101,665	0	0,026	99,294	0	0,026	24	0	72,2	58,9	0,44	0,34
05.07.2025	-	5,634	0,006	101,04	0	0,019	98,683	0	0,019	24	0	72,2	58,6	0,44	0,34
06.07.2025	-	5,618	0,004	100,215	0	0,02	97,88	0	0,02	24	0	72,2	58,5	0,44	0,34
07.07.2025	-	5,373	0,004	97,37	0	0,015	95,107	0	0,015	24	0	72,2	58,7	0,44	0,34
08.07.2025	-	5,407	0,003	98,285	0	0,025	96	0	0,025	24	0	72,1	58,7	0,44	0,34
09.07.2025	-	5,429	0,006	100,255	0	0,025	97,925	0	0,025	24	0	72,2	59	0,44	0,34
10.07.2025	-	5,518	0,006	103,15	0	0,019	100,753	0	0,019	24	0	72,1	59	0,44	0,34
11.07.2025	-	5,548	0,004	102,565	0	0,026	100,181	0	0,026	24	0	72,1	58,9	0,44	0,34
12.07.2025	-	5,533	0,006	101,55	0	0,018	99,185	0	0,018	24	0	72,2	58,9	0,44	0,34
13.07.2025	-	5,354	0,004	99,245	0	0,019	96,935	0	0,019	24	0	72,2	59	0,44	0,34
14.07.2025	-	5,527	0,004	99,815	0	0,021	97,487	0	0,021	24	0	72,2	58,7	0,44	0,34
15.07.2025	-	5,222	0,005	96,52	0	0,015	94,276	0	0,015	24	0	72,2	59	0,44	0,34
16.07.2025	-	5,137	0,003	96,815	0	0,025	94,563	0	0,025	24	0	72,1	59,2	0,44	0,34
17.07.2025	-	4,931	0,006	91,725	0	0,021	89,589	0	0,021	24	0	72,2	59,1	0,44	0,34
18.07.2025	-	5,349	0,005	98,255	0	0,014	95,968	0	0,014	23	1	72,2	58,9	0,45	0,34
19.07.2025	-	5,386	0,003	99,38	0	0,015	97,075	0	0,015	24	0	72	58,8	0,44	0,34
20.07.2025	-	5,337	0,003	97,835	0	0,026	95,556	0	0,026	24	0	72,2	58,9	0,44	0,34
21.07.2025	-	5,001	0,006	91,98	0	0,019	89,827	0	0,019	24	0	72,4	59,2	0,45	0,34
22.07.2025	-	5,11	0,004	94,1	0	0,026	91,906	0	0,026	24	0	72,2	58,9	0,45	0,34
23.07.2025	-	5,233	0,006	95,965	0	0,019	93,727	0	0,019	24	0	72,2	58,9	0,44	0,34
Итого:	-	164,777	0,14	3012,095	0	0,62	2941,929	0	0,62	719	1	72,2	58,86	0,44	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	18946,08	171409,66	0	207,946	167166,667	0	205,741	29693	51
23.07.2025	19110,857	174421,755	0	208,566	170108,596	0	206,351	30412	52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения