

#147609#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 75, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 20110526	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	19413,946	19273,597	140.349	33.522

Подпись исполнителя _____



#146989#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 9446
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20110526
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	5,812	0,006	123,775	0	0,009	120,994	0	0,009	24	0	70,7	59,2	0,41	0,34
25.08.2025	-	1,49	0,002	75,97	0	0,016	74,86	0	0,016	24	0	56,1	51,4	0,28	0,27
26.08.2025	-	0,001	0,001	0	0	0,018	0	0	0,018	24	0	22,4	20,7	0,23	0,23
27.08.2025	-	0,001	0,001	0	0	0,014	0	0	0,014	24	0	20,8	22,9	0,23	0,22
28.08.2025	-	0,001	0,001	0	0	0,018	0	0	0,018	24	0	20,4	22,4	0,23	0,23
29.08.2025	-	0,001	0,001	0	0	0,019	0	0	0,019	24	0	20,5	20,4	0,23	0,22
30.08.2025	-	0,77	0,001	26,76	0	0,024	26,402	0	0,024	24	0	51	44	0,26	0,25
31.08.2025	-	6,193	0,002	146,27	0	0,014	143,096	0	0,014	24	0	69,4	59,1	0,41	0,34
01.09.2025	-	5,717	0,003	113,69	0	0,014	111,05	0	0,014	24	0	72,1	59,8	0,42	0,33
02.09.2025	-	5,43	0,003	111,095	0	0,004	108,522	0	0,004	24	0	72	60,1	0,41	0,33
03.09.2025	-	5,315	0,001	107,775	0	0,016	105,266	0	0,016	24	0	72,2	60,2	0,42	0,34
04.09.2025	-	5,455	0,004	113,095	0	0,013	110,474	0	0,013	24	0	71,9	60,2	0,41	0,34
05.09.2025	-	5,177	0,003	108,725	0	0,014	106,202	0	0,014	24	0	72	60,4	0,43	0,34
06.09.2025	-	5,43	0,003	112,985	0	0,016	110,363	0	0,016	24	0	72	60,3	0,43	0,34
07.09.2025	-	5,593	0,004	116,185	0	0,008	113,497	0	0,008	24	0	71,9	60,2	0,43	0,34
08.09.2025	-	5,343	0,002	112,32	0	0,006	109,711	0	0,006	24	0	72,1	60,5	0,43	0,34
09.09.2025	-	5,255	0,001	111,53	0	0,014	108,935	0	0,014	24	0	72,2	60,7	0,43	0,34
10.09.2025	-	5,388	0,003	113,54	0	0,006	110,887	0	0,006	24	0	72,3	60,7	0,43	0,34
11.09.2025	-	5,413	0,001	117,365	0	0,005	114,629	0	0,005	24	0	72,1	60,9	0,43	0,34
12.09.2025	-	5,347	0,001	118,615	0	0,006	115,863	0	0,006	24	0	72	61	0,43	0,34
13.09.2025	-	5,422	0,001	118,055	0	0,004	115,308	0	0,004	24	0	72,1	60,9	0,43	0,34
14.09.2025	-	5,548	0,001	120,885	0	0,006	118,068	0	0,006	24	0	72,1	60,9	0,42	0,34
15.09.2025	-	5,506	0,001	120,44	0	0,004	117,631	0	0,004	24	0	72,2	61,1	0,43	0,34
16.09.2025	-	5,447	0,001	119,885	0	0,004	117,091	0	0,004	24	0	72,2	61,1	0,43	0,34
17.09.2025	-	5,676	0,001	127,515	0	0,015	124,544	0	0,015	24	0	72,1	61,3	0,42	0,34
18.09.2025	-	5,669	0,003	128,09	0	0,005	125,113	0	0,005	24	0	72,1	61,3	0,42	0,34
19.09.2025	-	5,809	0,001	126,055	0	0,894	123,111	0	0,878	24	0	72,2	61,4	0,43	0,34
20.09.2025	-	5,573	0,207	123,705	0	0,004	120,821	0	0,004	24	0	72,2	61,2	0,43	0,34
21.09.2025	-	5,568	0,001	121,545	0	0,001	118,712	0	0,001	24	0	72,3	61,1	0,43	0,34
22.09.2025	-	5,384	0	118,285	0	0,009	115,532	0	0,009	24	0	72,2	61,1	0,44	0,34
23.09.2025	-	5,615	0,002	122,165	0	0	119,315	0	0	24	0	72,3	61,1	0,43	0,34
Итого:	-	140,349	0,263	3076,32	0	1,2	3005,997	0	1,184	744	0	64,2	54,76	0,39	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	19273,597	177523,345	0	209,177	173138,084	0	206,952	31156	52
23.09.2025	19413,946	180599,665	0	210,377	176144,08	0	208,133	31900	52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____