

#144574#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 06.08.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО  
Киевская 23, г. Калининград  
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 06.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	26,72	0,758	25.962

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#144573#

Отчёт за период с 06.08.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 637  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00071734  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.08.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
07.08.2025	-	2,124	0,02	392,51	394,69	0,2	383,05	386,42	0,2	-3,37	24	0	0	73,7	68,1	66,4	5,54	0,54	0,54
08.08.2025	-	1,875	0,022	386,43	388,75	0,22	377,1	380,5	0,22	-3,4	24	0	0	73,6	68,7	67	4,96	0,54	0,54
09.08.2025	-	1,753	0,021	390,09	392,7	0,22	380,65	384,27	0,22	-3,62	24	0	0	73,8	69,2	67,3	4,61	0,54	0,54
10.08.2025	-	1,784	0,046	385,65	387,97	0,66	376,37	379,72	0,66	-3,35	24	0	0	73,5	68,8	67,9	4,75	0,55	0,55
11.08.2025	-	1,912	0,123	399,63	401,13	2,11	389,98	392,56	2,11	-2,58	24	0	0	73,8	68,9	68,5	4,9	0,55	0,56
12.08.2025	-	1,876	0,132	413,38	414,81	2,26	403,41	405,89	2,26	-2,48	24	0	0	73,7	69,1	68,6	4,65	0,55	0,55
13.08.2025	-	1,796	0,136	411,41	412,86	2,34	401,49	403,97	2,34	-2,48	24	0	0	73,6	69,2	68,8	4,47	0,55	0,55
14.08.2025	-	1,849	0,136	410,16	411,72	2,31	400,29	402,93	2,31	-2,64	24	0	0	73,6	69	68,7	4,62	0,56	0,56
15.08.2025	-	1,762	0,145	423,11	424,91	2,42	412,88	415,68	2,42	-2,8	24	0	0	73,8	69,5	69,2	4,27	0,55	0,55
16.08.2025	-	1,755	0,141	408,62	410,25	2,38	398,79	401,45	2,38	-2,66	24	0	0	73,5	69,1	68,8	4,41	0,55	0,55
17.08.2025	-	1,804	0,141	404,97	406,5	2,38	395,2	397,82	2,38	-2,62	24	0	0	73,6	69,1	68,7	4,56	0,55	0,55
18.08.2025	-	1,935	0,133	405,88	407,4	2,28	396,11	398,77	2,28	-2,66	24	0	0	73,5	68,6	68,3	4,88	0,55	0,55
19.08.2025	-	1,888	0,161	411,46	413,11	2,73	401,57	404,28	2,72	-2,71	24	0	0	73,6	69	68,6	4,7	0,54	0,54
20.08.2025	-	1,849	0,141	393,08	395,21	2,38	383,63	386,82	2,38	-3,19	24	0	0	73,5	68,7	68,4	4,82	0,54	0,54
Итого:	-	25,962	1,498	5636,38	5662,01	24,89	5500,52	5541,08	24,88	-40,56	336	0	-	73,63	68,93	68,23	4,72	0,55	0,55

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
06.08.2025	0,758	119,42	120,25	0,06	116,56	117,8	0,06
20.08.2025	26,72	5755,8	5782,26	24,95	5617,08	5658,88	24,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения