

#146322#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	80,694	26,72	53.974

Подпись исполнителя



#146321#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 637
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00071734
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	1,697	0,085	393,53	396,68	1,43	384,03	388,1	1,43	-4,07	24	0	0	73,7	69,3	68,8	4,41	0,54	0,54
22.08.2025	-	1,736	0,02	388,31	392,27	0,2	379	383,9	0,2	-4,9	24	0	0	73,4	68,8	67,1	4,58	0,54	0,52
23.08.2025	-	1,746	0,02	386,41	390,16	0,21	377,16	381,87	0,21	-4,71	24	0	0	73,4	68,8	67	4,63	0,54	0,53
24.08.2025	-	1,761	0,023	388,46	392,39	0,24	379,11	384	0,24	-4,89	24	0	0	73,5	68,9	66,8	4,63	0,53	0,52
25.08.2025	-	1,967	0,024	375,44	378,76	0,25	366,42	370,84	0,25	-4,42	24	0	0	73,5	68,2	66	5,36	0,53	0,53
26.08.2025	-	1,546	0,023	394,16	399,18	0,25	384,6	390,46	0,25	-5,86	24	0	0	73,7	69,7	68	4	0,53	0,52
27.08.2025	-	1,668	0,019	418,59	424,42	0,19	408,49	415,14	0,19	-6,65	24	0	0	73,7	69,6	68,8	4,06	0,54	0,53
28.08.2025	-	1,761	0,023	411,82	418,56	0,23	401,93	409,56	0,23	-7,63	24	0	0	73,5	69,1	67	4,38	0,53	0,52
29.08.2025	-	1,757	0,024	408,7	415,85	0,26	398,82	406,84	0,26	-8,02	24	0	0	73,7	69,3	67,4	4,41	0,54	0,53
30.08.2025	-	1,77	0,024	405,46	413,56	0,26	395,72	404,69	0,26	-8,97	24	0	0	73,5	69	66,8	4,48	0,53	0,53
31.08.2025	-	1,756	0,024	410,78	418,34	0,27	400,88	409,31	0,27	-8,43	24	0	0	73,6	69,2	67,2	4,38	0,53	0,53
01.09.2025	-	1,741	0,023	405,24	411,32	0,27	395,47	402,47	0,27	-7	24	0	0	73,5	69,1	67,2	4,4	0,53	0,52
02.09.2025	-	1,677	0,024	403,8	409,55	0,27	394,11	400,7	0,27	-6,59	24	0	0	73,6	69,3	67,4	4,25	0,53	0,52
03.09.2025	-	1,693	0,023	400,93	405,94	0,27	391,31	397,21	0,27	-5,9	24	0	0	73,4	69,1	67,3	4,32	0,52	0,52
04.09.2025	-	1,639	0,023	396,87	402,68	0,27	387,29	393,96	0,27	-6,67	24	0	0	73,6	69,4	67,8	4,23	0,52	0,52
05.09.2025	-	1,631	0,024	392,44	397,44	0,27	382,99	388,84	0,27	-5,85	24	0	0	73,6	69,4	67,8	4,27	0,52	0,52
06.09.2025	-	1,606	0,024	388,24	393,61	0,29	378,85	385,09	0,29	-6,24	24	0	0	73,7	69,5	67,8	4,23	0,52	0,52
07.09.2025	-	1,61	0,024	386,06	390,69	0,28	376,77	382,26	0,28	-5,49	24	0	0	73,6	69,3	67,6	4,27	0,53	0,52
08.09.2025	-	1,666	0,023	406,29	411,51	0,28	396,46	402,57	0,28	-6,11	24	0	0	73,8	69,6	67,8	4,2	0,53	0,52
09.09.2025	-	1,727	0,024	412,83	416,94	0,29	402,89	407,92	0,29	-5,03	24	0	0	73,6	69,4	67,3	4,28	0,53	0,52
10.09.2025	-	1,738	0,024	406,99	411,58	0,3	397,14	402,67	0,3	-5,53	24	0	0	73,8	69,4	67,4	4,37	0,53	0,51
11.09.2025	-	1,963	0,022	401,77	405,36	0,3	392,08	396,76	0,3	-4,68	24	0	0	73,5	68,5	66,1	5	0,54	0,52
12.09.2025	-	1,815	0,023	412,62	416,93	0,29	402,57	407,87	0,29	-5,3	24	0	0	74,1	69,6	66,9	4,5	0,54	0,53
13.09.2025	-	1,64	0,023	412,06	417,01	0,31	402,13	407,94	0,31	-5,81	24	0	0	73,6	69,5	67,8	4,08	0,53	0,51
14.09.2025	-	1,68	0,023	399,82	403,96	0,31	390,16	395,21	0,31	-5,05	24	0	0	73,7	69,4	66,9	4,3	0,52	0,51
15.09.2025	-	1,776	0,023	393,14	397,59	0,33	383,7	389,08	0,33	-5,38	24	0	0	73,5	68,9	67,3	4,63	0,52	0,51
16.09.2025	-	1,782	0,023	395,85	399,53	0,34	386,3	390,98	0,34	-4,68	24	0	0	73,6	69	66,8	4,61	0,53	0,52
17.09.2025	-	2,041	0,023	399,54	403,22	0,31	389,9	394,65	0,31	-4,75	24	0	0	73,8	68,5	66	5,22	0,52	0,51
18.09.2025	-	1,859	0,022	390,65	394,58	0,33	381,24	386,17	0,33	-4,93	24	0	0	73,6	68,7	66,3	4,87	0,52	0,51
19.09.2025	-	1,86	0,024	394,36	397,95	0,33	384,73	389,37	0,33	-4,64	24	0	0	74	69,2	66,9	4,83	0,53	0,52
20.09.2025	-	1,665	0,024	403,12	407,07	0,32	393,32	398,19	0,32	-4,87	24	0	0	73,9	69,7	67,6	4,22	0,53	0,52
Итого:	-	53,974	0,775	12384,28	12534,63	9,75	12085,57	12264,62	9,75	-179,05	744	0	-	73,64	69,17	67,25	4,46	0,53	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2025	26,72	5755,8	5782,26	24,95	5617,08	5658,88	24,94
20.09.2025	80,694	18140,08	18316,89	34,7	17702,65	17923,5	34,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения