

#150485#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	306,694	80,694	226

Подпись исполнителя _____



#150439#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 637
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00071734
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	1,594	0,024	404,5	409,16	0,33	394,73	400,25	0,33	-5,52	24	0	0	73,7	69,6	67,5	4,03	0,53	0,52
22.09.2025	-	1,796	0,024	398,54	402,71	0,34	388,89	394,05	0,34	-5,16	24	0	0	73,7	69,1	66,8	4,61	0,53	0,51
23.09.2025	-	1,81	0,024	396,59	400,87	0,34	387	392,27	0,34	-5,27	24	0	0	73,7	69,1	66,4	4,67	0,52	0,51
24.09.2025	-	2,054	0,024	393,54	397,26	0,32	383,96	388,82	0,32	-4,86	24	0	0	74	68,6	66,7	5,35	0,52	0,5
25.09.2025	-	2,752	0,024	389,74	393,06	0,31	380,33	385,19	0,31	-4,86	24	0	0	73,7	66,5	64,7	7,23	0,52	0,5
26.09.2025	-	2,664	0,025	389,08	392,11	0,32	379,69	384,19	0,32	-4,5	24	0	0	73,8	66,8	64,6	7,01	0,52	0,51
27.09.2025	-	2,135	0,024	384,11	387,36	0,33	374,89	379,3	0,33	-4,41	24	0	0	73,5	67,8	66,3	5,69	0,52	0,51
28.09.2025	-	2,13	0,025	387,38	391,22	0,33	378	383,03	0,33	-5,03	24	0	0	73,8	68,2	66,5	5,63	0,52	0,51
29.09.2025	-	3,524	0,02	379,26	380,87	0,31	370,08	373,7	0,31	-3,62	24	0	0	73,7	64,2	62,9	9,51	0,51	0,49
30.09.2025	-	3,833	0,022	367,86	369,11	0,3	358,97	362,44	0,3	-3,47	24	0	0	73,6	62,9	61,7	10,67	0,51	0,5
01.10.2025	-	3,53	0,017	368,44	370,09	0,28	359,52	363,16	0,28	-3,64	24	0	0	73,8	64	62,4	9,8	0,54	0,52
02.10.2025	-	7,283	0,012	408,85	410,12	0,32	399,06	404,23	0,32	-5,17	24	0	0	73,4	55,2	53,4	18,22	0,58	0,55
03.10.2025	-	10,431	0,001	490,64	491,61	0,23	478,85	485,48	0,23	-6,63	24	0	0	73,4	51,6	50,2	21,79	0,57	0,53
04.10.2025	-	10,647	0,003	533,86	535,66	0,23	520,98	528,57	0,23	-7,59	24	0	0	73,8	53,3	51,6	20,44	0,59	0,57
05.10.2025	-	10,422	0,009	555,52	558,23	0,35	542,1	550,55	0,35	-8,45	24	0	0	73,7	54,4	52,8	19,22	0,59	0,57
06.10.2025	-	10,395	0,011	552,97	555,69	0,41	539,77	548,16	0,41	-8,39	24	0	0	73,2	54	52,6	19,26	0,6	0,57
07.10.2025	-	10,771	0,002	573,28	576,74	0,23	559,49	568,81	0,23	-9,32	24	0	0	73,6	54,4	52,4	19,25	0,6	0,58
08.10.2025	-	10,576	0,001	580,65	584,59	0,22	566,69	576,42	0,22	-9,73	24	0	0	73,6	54,9	53,2	18,67	0,62	0,57
09.10.2025	-	10,453	0,007	591,88	595,46	0,28	577,59	586,92	0,28	-9,33	24	0	0	73,7	55,6	54	18,09	0,62	0,6
10.10.2025	-	10,694	0,001	600,73	604,31	0,18	586,17	595,62	0,18	-9,45	24	0	0	73,9	55,7	54	18,24	0,62	0,59
11.10.2025	-	10,457	0	599,81	603,81	0,18	585,43	595,15	0,18	-9,72	24	0	0	73,5	55,6	53,6	17,87	0,61	0,58
12.10.2025	-	10,531	0	597,08	601	0,17	582,67	592,37	0,17	-9,7	24	0	0	73,7	55,6	54	18,07	0,62	0,59
13.10.2025	-	10,863	0	591,84	595,21	0,18	577,53	586,87	0,18	-9,34	24	0	0	73,7	54,9	53	18,81	0,62	0,58
14.10.2025	-	11,018	0	606,53	610,2	0,18	591,96	601,6	0,18	-9,64	24	0	0	73,6	55	53,1	18,62	0,64	0,61
15.10.2025	-	11,035	0	626,15	630,29	0,18	611,08	621,24	0,18	-10,16	24	0	0	73,6	55,6	53,4	18,06	0,63	0,61
16.10.2025	-	10,795	0,005	615,49	619,68	0,27	600,63	610,74	0,27	-10,11	24	0	0	73,8	55,8	54,4	17,97	0,63	0,61
17.10.2025	-	10,701	0	609,24	613,86	0,18	594,56	605,05	0,18	-10,49	24	0	0	73,7	55,7	53,7	18	0,62	0,6
18.10.2025	-	10,266	0	597,35	601,85	0,17	582,95	593,09	0,17	-10,14	24	0	0	73,6	56	54	17,61	0,62	0,58
19.10.2025	-	10,199	0	593,46	597,83	0,17	579,25	589,18	0,17	-9,93	24	0	0	73,5	55,9	53,9	17,61	0,59	0,56
20.10.2025	-	10,641	0,002	562,26	565,57	0,22	548,74	557,85	0,22	-9,11	24	0	0	73,6	54,2	52,6	19,39	0,59	0,58
Итого:	-	226	0,307	15146,63	15245,53	7,86	14781,56	15004,3	7,86	-222,74	720	0	-	73,65	59,34	57,55	14,31	0,58	0,55

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 720 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.09.2025	80,694	18140,08	18316,89	34,7	17702,65	17923,5	34,69
20.10.2025	306,694	33286,71	33562,42	42,56	32484,21	32927,8	42,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____