

#177907#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00071734	20.12.2025	20.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	1138,141	679,812	458.329

Подпись исполнителя _____



#177906#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dTN _н , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	14,023	0	616,18	614,53	0,08	600,46	606,56	0,08	-6,1	24	0	0	76,1	52,8	51,5	23,35	0,62	0,57
22.11.2025	1,3	13,885	0	602,25	600,13	0,09	586,73	592,34	0,09	-5,61	24	0	0	76,4	52,7	51,8	23,67	0,61	0,57
23.11.2025	-3,3	15,223	0	592,41	588,85	0,09	575,49	580,7	0,09	-5,21	24	0	0	81	54,6	53,4	26,44	0,61	0,56
24.11.2025	-3,9	15,367	0	585,04	581,13	0,11	568,17	573,14	0,11	-4,97	24	0	0	81,3	54,3	53,1	27,04	0,61	0,59
25.11.2025	-0,9	14,83	0	593,53	590,1	0,12	577,15	582,18	0,12	-5,03	24	0	0	79,4	53,7	52,5	25,69	0,6	0,55
26.11.2025	-0,4	14,805	0	585,12	581,6	0,1	569,16	574,02	0,1	-4,86	24	0	0	78,9	52,9	51,8	26,01	0,6	0,57
27.11.2025	-1,3	14,518	0	585,31	582,21	0,11	569,7	574,74	0,11	-5,04	24	0	0	77,9	52,4	51,4	25,49	0,61	0,56
28.11.2025	-0,4	14,39	0	587,51	584,51	0,09	572,02	577,06	0,09	-5,04	24	0	0	77,4	52,3	51,4	25,16	0,6	0,58
29.11.2025	-0,3	14,55	0	590,15	587,13	0,08	574,41	579,56	0,08	-5,15	24	0	0	77,9	52,6	51,6	25,34	0,61	0,57
30.11.2025	-0,5	14,549	0	591,71	588,85	0,08	575,96	581,26	0,08	-5,3	24	0	0	77,8	52,6	51,7	25,26	0,61	0,58
01.12.2025	-	14,18	0	595,51	592,98	0,08	580,15	585,47	0,08	-5,32	24	0	0	76,5	52	51,2	24,45	0,61	0,59
02.12.2025	-	14,816	0	596,47	593,41	0,07	580,47	585,75	0,07	-5,28	24	0	0	78,2	52,6	51,8	25,53	0,61	0,59
03.12.2025	-	15,865	0	873,92	870,66	0,08	852,35	857,98	0,08	-5,63	24	0	0	74,7	56	54,1	18,62	0,61	0,56
04.12.2025	-	16,262	0	1034,38	1031,35	0,08	1009,23	1015,36	0,08	-6,13	24	0	0	74	57,9	56,7	16,11	0,63	0,58
05.12.2025	-	16,116	0	1077,83	1077,04	0,07	1051,63	1059,93	0,07	-8,3	24	0	0	74	58,7	57,2	15,32	0,64	0,6
06.12.2025	-	15,744	0	1102,1	1100,76	0,07	1075,43	1083	0,07	-7,57	24	0	0	73,9	59,2	57,9	14,63	0,63	0,58
07.12.2025	-	15,741	0	1075,54	1073,89	0,07	1049,48	1056,73	0,07	-7,25	24	0	0	73,9	58,9	57,3	15	0,63	0,59
08.12.2025	-	15,923	0	1081,76	1080,11	0,05	1055,5	1062,84	0,05	-7,34	24	0	0	74	58,9	57,3	15,08	0,65	0,62
09.12.2025	-	15,605	0	1111,31	1110,87	0,04	1084,35	1092,74	0,04	-8,39	24	0	0	74	59,6	57,7	14,39	0,65	0,6
10.12.2025	-	15,304	0	1115,26	1115,55	0,04	1088,25	1097,19	0,04	-8,94	24	0	0	73,9	59,9	58,3	14,05	0,65	0,61
11.12.2025	-	14,888	0	1114,71	1114,72	0,04	1087,65	1096,14	0,04	-8,49	24	0	0	74	60,3	58,4	13,68	0,65	0,61
12.12.2025	-	15,381	0	1110,88	1111,5	0,04	1083,89	1093,2	0,04	-9,31	24	0	0	74	59,8	57,6	14,18	0,64	0,6
13.12.2025	-	15,3	0	1086,12	1086,68	0,04	1059,83	1069,02	0,04	-9,19	24	0	0	73,9	59,4	57,6	14,43	0,65	0,6
14.12.2025	-	15,453	0	1108,16	1107,89	0,04	1081,26	1089,73	0,04	-8,47	24	0	0	74	59,7	58	14,29	0,63	0,59 ⁹
15.12.2025	-	15,542	0	1063,82	1064,7	0,04	1038,01	1047,64	0,04	-9,63	24	0	0	73,9	59	57,4	14,96	0,62	0,58
16.12.2025	-	15,794	0	1045,22	1046,92	0,04	1019,57	1030,15	0,04	-10,58	24	0	0	74,4	59	56,5	15,49	0,62	0,59
17.12.2025	-	16,737	0	1057,26	1057,7	0,05	1029,76	1039,83	0,05	-10,07	24	0	0	76,9	60,6	58,9	16,25	0,62	0,6
18.12.2025	-	16,448	0	1047,98	1049,54	0,04	1021,19	1032,19	0,04	-11	24	0	0	76,1	60	58,2	16,1	0,62	0,6
19.12.2025	-	15,628	0	1060,36	1062,84	0,05	1034,51	1045,78	0,05	-11,27	24	0	0	74,2	59,1	57,2	15,1	0,64	0,59
20.12.2025	-	15,462	0	1087,36	1090,17	0,04	1061,04	1072,51	0,04	-11,47	24	0	0	73,9	59,4	57,4	14,57	0,64	0,61
Итого:	-0,7	458,329	0	26375,16	26338,32	2,02	25712,8	25934,74	2,02	-221,94	720	0	-	75,88	56,7	55,23	19,19	0,62	0,59

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	679,812	52022,53	52375,08	47,31	50764,05	51488,22	47,3
20.12.2025	1138,141	78397,69	78713,4	49,33	76476,85	77422,96	49,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения