

#191770#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1738,924	1138,141	600.783

Подпись исполнителя _____



#191769#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2025	5,6	15,41	0	1089,38	1092,08	0,04	1062,98	1074,33	0,04	-11,35	24	0	0	74	59,5	57,3	14,49	0,63	0,59
22.12.2025	3,7	15,348	0	1076,22	1079,38	0,05	1050,06	1061,86	0,05	-11,8	24	0	0	74	59,4	57,8	14,61	0,62	0,58
23.12.2025	0	17,567	0,002	1055,99	1057,16	0,04	1027,1	1038,59	0,04	-11,49	24	0	0	79	61,9	59,9	17,09	0,61	0,59
24.12.2025	-6,3	20,101	0,004	1032,41	1029,64	0,04	1000,07	1009,77	0,04	-9,7	24	0	0	85,3	65,2	62,9	20,08	0,61	0,57
25.12.2025	-5,6	18,89	0,003	1013,98	1010,78	0,06	984,37	992,52	0,06	-8,15	24	0	0	82	62,8	60,8	19,17	0,63	0,6
26.12.2025	4,4	16,107	0	1059	1059,78	0,06	1032,87	1042,79	0,06	-9,92	24	0	0	74,6	59	57,3	15,59	0,62	0,58
27.12.2025	5,4	15,953	0	1058,54	1057,4	0,05	1032,78	1040,69	0,05	-7,91	24	0	0	74	58,6	56,9	15,44	0,62	0,58
28.12.2025	3,8	16,127	0	1037,36	1035,77	0,06	1012,25	1019,69	0,06	-7,44	24	0	0	73,9	58	56	15,93	0,62	0,61
29.12.2025	2,5	16,608	0	1037,77	1037,01	0,05	1011,73	1020,41	0,05	-8,68	24	0	0	75,3	58,9	56,6	16,42	0,62	0,57
30.12.2025	-1,1	18,672	0,001	1051,07	1046,73	0,06	1021,63	1028,38	0,06	-6,75	24	0	0	80,1	61,9	59	18,25	0,62	0,59
31.12.2025	-4,2	19,442	0,007	1051,72	1045,69	0,07	1020,24	1026,1	0,07	-5,86	24	0	0	83,2	64,1	62,1	19,04	0,62	0,58
01.01.2026	-5,2	19,044	0,007	1052,64	1047,11	0,08	1021,99	1028	0,08	-6,01	24	0	0	81,9	63,3	61,6	18,61	0,63	0,59
02.01.2026	1,2	18,076	0,002	1078,04	1072,71	0,08	1048,55	1053,91	0,08	-5,36	24	0	0	79	61,8	59,9	17,22	0,61	0,58
03.01.2026	-0,6	18,231	0,004	1042,44	1036,93	0,09	1013,53	1018,89	0,09	-5,36	24	0	0	79,6	61,7	59,7	17,97	0,61	0,59
04.01.2026	-4	19,156	0,009	1035,99	1030,52	0,09	1005,73	1011,86	0,09	-6,13	24	0	0	82	63	60,9	19,02	0,61	0,57
05.01.2026	-3	19,517	0,006	1042,72	1040,07	0,07	1011,75	1020,94	0,07	-9,19	24	0	0	82,8	63,5	61,4	19,27	0,62	0,57
06.01.2026	-5,5	20,058	0,009	1043,38	1040,41	0,09	1011,03	1020,39	0,09	-9,36	24	0	0	84,8	65	63,1	19,8	0,61	0,58
07.01.2026	-7,8	20,922	0,008	1028,09	1024,14	0,08	994,96	1004,12	0,08	-9,16	24	0	0	86,6	65,7	63,7	20,99	0,61	0,55
08.01.2026	-11	21,61	0,009	1015,77	1010,97	0,09	981,97	990,81	0,09	-8,84	24	0	0	88,3	66,3	64,3	21,96	0,61	0,58
09.01.2026	-9,6	21,602	0,009	1020,81	1016,01	0,09	987,03	995,84	0,09	-8,81	24	0	0	88	66,2	64,3	21,85	0,61	0,57
10.01.2026	-5,2	20,461	0,01	1042,28	1038,63	0,1	1009,82	1018,8	0,1	-8,98	24	0	0	85	64,8	62,8	20,24	0,61	0,59
11.01.2026	-5,2	20,002	0,01	1041,05	1037,95	0,1	1009,32	1018,44	0,1	-9,12	24	0	0	84,1	64,3	62,5	19,8	0,61	0,55
12.01.2026	-	20,8	0,01	1031,8	1027,87	0,1	999,18	1008,13	0,1	-8,95	24	0	0	85,8	65	63,3	20,78	0,61	0,57
13.01.2026	-	21,405	0,011	1011,94	1007,36	0,11	979,04	987,84	0,11	-8,8	24	0	0	87,1	65,3	63,6	21,82	0,61	0,58
14.01.2026	-	21,153	0,01	1019,29	1015,02	0,1	986,82	995,65	0,1	-8,83	24	0	0	86,1	64,7	63	21,4	0,62	0,56
15.01.2026	-	19,288	0,019	1030,78	1028,27	0,36	1001,16	1010,14	0,36	-8,98	24	0	0	81,3	62,1	61,4	19,25	0,61	0,55
16.01.2026	-	20,543	0,002	1012,42	1009,44	0,06	981,75	991,2	0,06	-9,45	24	0	0	83,7	62,8	60,1	20,89	0,61	0,58
17.01.2026	-	21,753	0,004	1025,65	1018,21	0,04	992,62	998,78	0,04	-6,16	24	0	0	86,7	64,8	61,9	21,88	0,6	0,56
18.01.2026	-	22,288	0,005	1013,87	1004,46	0,05	980,11	984,84	0,05	-4,73	24	0	0	88,3	65,6	62,6	22,69	0,6	0,55
19.01.2026	-	22,501	0,006	1007,87	999,29	0,06	974,04	979,7	0,06	-5,66	24	0	0	88,8	65,7	62,3	23,05	0,6	0,57
20.01.2026	-	22,148	0,004	1009,12	1004,2	0,04	975,7	984,67	0,04	-8,97	24	0	0	88,1	65,4	62,4	22,65	0,6	0,58
Итого:	-1,7	600,783	0,171	32169,39	32060,99	2,46	31222,18	31478,08	2,46	-255,9	744	0	-	82,37	63,11	61,01	19,27	0,61	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.12.2025	1138,141	78397,69	78713,4	49,33	76476,85	77422,96	49,32
20.01.2026	1738,924	110567,08	110774,39	51,79	107699,03	108901,04	51,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____