

#147943#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
6796

Заводской номер счётчика 4441478	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	446,961	433,152	13.809	11.876

Подпись исполнителя



#147007#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 6796
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 4441478
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 01.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,452	196,555	199,34	192,504	195,457	24	24	16	0	67	65	0,5	0,5
25.08.2025	-	0,45	189,238	191,379	185,395	187,719	24	24	16	0	67	65	0,5	0,5
26.08.2025	-	0,472	192,445	195,086	188,395	191,215	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
27.08.2025	-	0,468	197,477	200,336	193,27	196,297	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
28.08.2025	-	0,47	195,285	197,484	191,145	193,531	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5
29.08.2025	-	0,472	194,801	196,852	190,645	192,891	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
30.08.2025	-	0,457	193,41	196,031	189,348	192,137	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
31.08.2025	-	0,459	194,234	197,102	190,09	193,129	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
01.09.2025	-	0,438	190,078	192,605	186,039	188,73	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
02.09.2025	-	0,443	190,32	193,215	186,285	189,336	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
03.09.2025	-	0,42	189,242	191,707	185,246	187,871	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
04.09.2025	-	0,468	187,188	189,91	183,16	186,055	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
05.09.2025	-	0,437	185,16	187,414	181,18	183,605	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
06.09.2025	-	0,434	183,332	185,598	179,457	181,883	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
07.09.2025	-	0,395	181,766	183,34	177,93	179,668	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
08.09.2025	-	0,447	189,691	193,273	185,594	189,324	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
09.09.2025	-	0,426	193,746	196,746	189,59	192,734	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
10.09.2025	-	0,446	191,219	194,211	187,113	190,266	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
11.09.2025	-	0,384	179,91	182,145	176,168	178,543	22,92	22,92	16	0	68	66	0,5	0,5
12.09.2025	-	0,395	193,887	196,402	189,676	192,332	24	24	16	0	69	68	0,5	0,5
13.09.2025	-	0,454	193,922	196,258	189,789	192,305	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
14.09.2025	-	0,451	187,801	190,117	183,848	186,336	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
15.09.2025	-	0,477	184,848	186,922	180,969	183,238	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
16.09.2025	-	0,451	185,809	187,824	181,879	184,074	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
17.09.2025	-	0,437	187,215	189,637	183,277	185,871	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
18.09.2025	-	0,441	183,34	185,574	179,559	181,961	24	24	16	0	68	65	0,5	0,5
19.09.2025	-	0,439	185,055	187,391	181,113	183,621	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
20.09.2025	-	0,497	189,297	191,703	185,227	187,82	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
21.09.2025	-	0,448	190,277	193,016	186,156	189,062	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
22.09.2025	-	0,444	186,688	189,512	182,699	185,684	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
23.09.2025	-	0,437	186,285	188,988	182,312	185,176	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
Итого:	-	13,809	5869,521	5947,118	5745,058	5827,871	742,92	742,92	-	-	68,52	66,48	0,5	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742,92 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	433,152	48217,645	48630,426	47098,223	47713,152	6936,95	0,48
23.09.2025	446,961	54087,164	54577,543	52843,277	53541,023	7679,88	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения