

#161433#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
6796

Заводской номер счётчика 4441478	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	481,57	446,961	34.609	29.764 <i>+ газ</i>

36.446 Гкал

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025

#161432#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 6796
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4441478
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,439	185,145	187,375	181,176	183,578	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
25.09.2025	-	0,473	182,516	185,57	178,652	181,879	24	24	16	0	68	66	0,5	0,5
26.09.2025	-	0,455	183,965	185,203	180,047	181,484	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5
29.09.2025	-	0,241	99,262	100,598	97,164	98,59	13,21	13,21	16	0	68	66	0,5	0,5
30.09.2025	-	0,235	73,695	74,582	72,148	73,137	10,88	10,88	16	0	68	65	0,5	0,5
01.10.2025	-	0,531	171,824	173,973	168,18	170,543	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5
02.10.2025	-	1,103	219,109	220,965	214,352	216,711	24	24	0	0	69	65	0,5	0,5
03.10.2025	-	1,576	271,891	273,93	265,805	268,578	24	24	0	0	71	66	0,5	0,5
04.10.2025	-	1,768	276,977	281,402	270,688	275,902	24	24	0	0	71	66	0,5	0,5
05.10.2025	-	1,796	297,949	303,309	291,199	297,34	24	24	0	0	71	66	0,5	0,5
06.10.2025	-	1,837	287,711	292,246	281,137	286,496	24	24	0	0	71	66	0,5	0,5
07.10.2025	-	1,785	283,461	288,387	276,977	282,688	24	24	0	0	71	66	0,5	0,5
08.10.2025	-	1,76	278,117	282,23	271,727	276,633	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
09.10.2025	-	1,734	282,133	286,324	275,641	280,602	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
10.10.2025	-	1,755	284,008	287,742	277,449	281,984	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
14.10.2025	-	1,332	215,949	218,969	210,996	214,617	18,3	18,3	0	0	72	66	0,5	0,5
15.10.2025	-	0,885	127,207	128,984	124,273	126,453	10,29	10,29	0	0	72	66	0,5	0,5
16.10.2025	-	1,834	281,125	285,77	274,633	280,094	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
17.10.2025	-	1,82	278,062	282,965	271,688	277,391	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
18.10.2025	-	1,839	271,48	275,617	265,258	270,223	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
19.10.2025	-	1,848	270,52	274,145	264,32	268,789	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
20.10.2025	-	1,937	261,59	265,754	255,578	260,613	24	24	0	0	72	65	0,5	0,5
21.10.2025	-	2,014	266,387	270,41	260,266	265,203	24	24	0	0	72	65	0,5	0,5
22.10.2025	-	1,866	257,504	261,789	251,578	256,703	24	24	0	0	72	65	0,5	0,5
23.10.2025	-	1,746	261,777	266,195	255,77	260,969	24	24	0	0	72	66	0,5	0,5
Итого:	-	34,609	5869,364	5954,434	5736,702	5837,2	556,68	556,68	-	-	70,84	65,88	0,5	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 556,68 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Tm, ч
23.09.2025	446,961	54087,164	54577,543	52843,277	53541,023	7679,88	0,48
23.10.2025	481,57	59956,527	60531,977	58579,977	59378,223	8236,56	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения