

#144558#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552247

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная,69 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,679	126,5	127,6	1,1	---	70,67	65,38	0,90	0,50	24,00
24.07	0,678	130,7	131,7	1,1	---	70,60	65,49	0,90	0,50	24,00
25.07	0,678	129,3	130,4	1,1	---	70,51	65,35	0,90	0,50	24,00
26.07	0,643	130,7	131,8	1,1	---	70,70	65,86	0,90	0,50	24,00
27.07	0,648	129,2	130,3	1,1	---	70,69	65,75	0,90	0,50	24,00
28.07	0,633	139,5	140,5	1,0	---	70,81	66,35	0,90	0,50	24,00
29.07	0,642	137,1	138,1	1,1	---	70,64	66,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,60	923,0	930,4	7,5	0,0	70,66	65,76	0,90	0,50	168,00
30.07	0,661	129,5	130,6	1,1	---	70,68	65,66	0,90	0,50	24,00
31.07	0,628	130,9	132,0	1,1	---	70,64	65,92	0,90	0,50	24,00
01.08	0,651	134,5	135,7	1,1	---	70,77	66,01	0,90	0,50	24,00
02.08	0,690	140,1	141,3	1,2	---	70,57	65,72	0,90	0,50	24,00
03.08	0,705	131,6	132,7	1,2	---	70,61	65,34	0,90	0,50	24,00
04.08	0,638	141,7	142,8	1,1	---	70,72	66,30	0,90	0,50	24,00
05.08	0,660	142,3	143,4	1,1	---	70,49	65,93	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,63	950,6	958,5	7,9	0,0	70,64	65,85	0,90	0,50	168,00
06.08	0,691	143,9	145,0	1,1	---	70,50	65,79	0,90	0,50	24,00
07.08	0,668	143,2	144,4	1,1	---	70,71	66,13	0,90	0,50	24,00
08.08	0,694	142,2	143,3	1,1	---	70,69	65,89	0,90	0,50	24,00
09.08	0,658	154,4	155,6	1,1	---	70,69	66,51	0,90	0,50	24,00
10.08	0,714	140,9	142,0	1,1	---	70,63	65,65	0,90	0,50	24,00
11.08	0,658	142,8	143,9	1,1	---	70,62	66,09	0,90	0,50	24,00
12.08	0,647	140,1	141,3	1,2	---	70,70	66,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,73	1007,6	1015,4	7,8	0,0	70,65	66,04	0,90	0,50	168,00
13.08	0,688	141,9	143,0	1,1	---	70,93	66,16	0,90	0,50	24,00
14.08	0,608	127,8	128,9	1,0	---	70,51	65,83	0,90	0,50	24,00
15.08	0,671	139,1	140,2	1,1	---	70,49	65,75	0,90	0,50	24,00
16.08	0,665	140,7	141,9	1,1	---	70,22	65,58	0,90	0,50	24,00
17.08	0,664	141,2	142,4	1,1	---	70,48	65,86	0,90	0,50	24,00
18.08	0,667	142,1	143,2	1,1	---	70,40	65,79	0,90	0,50	24,00
19.08	0,705	150,8	152,0	1,1	---	70,43	65,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,67	983,7	991,5	7,8	0,0	70,49	65,83	0,90	0,50	168,00
20.08	0,653	154,2	155,3	1,1	---	70,60	66,44	0,90	0,50	24,00
21.08	0,637	157,4	158,5	1,1	---	70,61	66,64	0,90	0,50	24,00
22.08	0,667	152,9	154,0	1,1	---	70,63	66,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,96	464,5	467,7	3,3	0,0	70,61	66,48	0,90	0,50	72,00
Итого:	20,59	4329,4	4363,6	34,2	0,0	70,61	65,94	0,90	0,50	744,0
						dT=	4,67			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		20,59					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 22:00 26.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	565,89	586,48	20,59		588,00		
Расход теплоносителя M1, т	43806,9	48136,3	4329,4		48495,0		
Расход теплоносителя M2, т	41096,2	45459,7	4363,6		45821,0		
Время наработки, ч	6035,7	6779,7	744,0		6874,2		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

