

#147620#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552247

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 69 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,683	158,1	159,2	1,2	---	70,42	66,18	0,90	0,50	24,00
24.08	0,735	161,3	162,4	1,1	---	69,50	65,02	0,90	0,50	24,00
25.08	0,122	39,5	39,9	0,4	---	53,76	50,76	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	23,60	22,97	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,86	22,86	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,80	21,51	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,80	20,92	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,54	358,9	361,6	2,7	0,0	68,17	63,96	0,90	0,50	168,00
30.08	0,090	23,3	23,5	0,2	---	55,74	51,96	0,90	0,50	24,00
31.08	0,876	183,1	184,2	1,2	---	69,10	64,40	0,90	0,50	24,00
01.09	0,699	172,0	173,1	1,1	---	70,72	66,74	0,90	0,50	24,00
02.09	0,765	165,7	166,8	1,1	---	70,64	66,10	0,90	0,50	24,00
03.09	0,679	161,0	162,1	1,1	---	70,76	66,62	0,90	0,50	24,00
04.09	0,724	164,4	165,6	1,2	---	70,58	66,26	0,90	0,50	24,00
05.09	0,718	160,2	161,3	1,2	---	70,65	66,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,55	1029,6	1036,7	7,0	0,0	70,05	65,71	0,90	0,50	168,00
06.09	0,702	157,9	159,0	1,1	---	70,57	66,21	0,90	0,50	24,00
07.09	0,755	160,4	161,5	1,1	---	70,52	65,89	0,90	0,50	24,00
08.09	0,737	155,8	157,1	1,2	---	70,66	66,01	0,90	0,50	24,00
09.09	0,727	159,9	161,1	1,2	---	70,78	66,32	0,90	0,50	24,00
10.09	0,683	156,8	158,0	1,2	---	70,88	66,60	0,90	0,50	24,00
11.09	0,725	161,5	162,7	1,1	---	70,72	66,31	0,90	0,50	24,00
12.09	0,701	170,3	171,6	1,2	---	70,60	66,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,03	1122,7	1130,9	8,2	0,0	70,67	66,28	0,90	0,50	168,00
13.09	0,730	167,7	168,8	1,1	---	70,74	66,47	0,90	0,50	24,00
14.09	0,731	171,2	172,4	1,2	---	70,71	66,53	0,90	0,50	24,00
15.09	0,708	155,7	156,8	1,1	---	70,71	66,24	0,90	0,50	24,00
16.09	0,450	111,9	112,7	0,7	---	71,06	67,13	0,90	0,50	24,00
17.09	0,415	27,1	27,7	0,5	---	69,42	54,22	0,90	0,50	24,00
18.09	0,738	53,6	54,8	1,2	---	69,38	55,68	0,90	0,50	24,00
19.09	0,767	53,1	54,3	1,2	---	69,47	55,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,54	740,3	747,5	7,2	0,0	70,54	64,49	0,90	0,50	168,00
20.09	0,802	52,6	53,9	1,3	---	69,63	54,47	0,90	0,50	24,00
21.09	0,769	52,2	53,5	1,3	---	69,75	55,11	0,90	0,50	24,00
22.09	0,722	53,2	54,5	1,3	---	69,47	55,99	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,29	158,0	161,8	3,8	0,0	69,62	55,19	0,90	0,50	72,00
Итого:	17,95	3409,5	3438,5	29,0	0,0	70,14	64,95	0,90	0,50	744,0

dT= 5,19

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,95					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 09:00 29.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	586,48	604,44	17,95		609,36		
Расход теплоносителя M1, т	48136,3	51545,8	3409,5		51895,8		
Расход теплоносителя M2, т	45459,2	48898,2	3438,5		49256,6		
Время наработки, ч	6779,7	7523,7	744,0		7677,3		
Время неработы Tнер = Tmax - Tдн + Tdt + Tтех, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27



25 09 25