

#165297#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552247

Номер абонента:

Батальная,69 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/с
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,934	83,4	84,7	1,2	---	70,68	47,59	0,90	0,50	24,00
24.10	1,974	83,6	84,7	1,1	---	70,69	47,16	0,90	0,50	24,00
25.10	2,298	93,2	94,2	1,0	---	70,82	46,25	0,90	0,50	24,00
26.10	2,192	88,6	89,6	1,1	---	70,86	46,19	0,90	0,50	22,79
27.10	2,393	99,5	100,6	1,1	---	71,00	47,03	0,90	0,50	24,00
28.10	2,377	98,6	99,6	1,0	---	70,95	46,91	0,90	0,50	24,00
29.10	2,407	97,6	98,6	1,0	---	71,15	46,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,58	644,4	652,0	7,6	0,0	70,89	46,80	0,90	0,50	166,79
30.10	2,312	96,4	97,5	1,0	---	70,76	46,87	0,90	0,50	24,00
31.10	2,342	97,7	98,8	1,0	---	70,53	46,65	0,90	0,50	24,00
01.11	2,551	103,4	104,5	1,1	---	70,95	46,37	0,90	0,50	24,00
02.11	2,148	89,6	90,8	1,1	---	70,97	47,09	0,90	0,50	24,00
03.11	1,995	86,3	87,5	1,2	---	70,69	47,66	0,90	0,50	24,00
04.11	2,230	94,9	96,0	1,1	---	70,73	47,32	0,90	0,50	24,00
05.11	1,969	86,7	87,9	1,1	---	70,65	48,03	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,55	655,2	662,8	7,7	0,0	70,76	47,11	0,90	0,50	168,00
06.11	2,085	90,1	91,2	1,1	---	70,86	47,79	0,90	0,50	24,00
07.11	2,444	100,3	101,4	1,1	---	70,88	46,59	0,90	0,50	24,00
08.11	2,610	108,0	109,1	1,1	---	70,99	46,91	0,90	0,50	24,00
09.11	2,624	106,9	108,0	1,1	---	71,16	46,69	0,90	0,50	24,00
10.11	2,429	101,9	103,0	1,1	---	70,90	47,15	0,90	0,50	24,00
11.11	2,389	98,1	99,2	1,1	---	70,98	46,72	0,90	0,50	24,00
12.11	2,431	102,2	103,2	1,0	---	70,90	47,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,01	707,4	715,1	7,7	0,0	70,96	46,99	0,90	0,50	168,00
13.11	2,305	97,1	98,2	1,1	---	70,84	47,18	0,90	0,50	24,00
14.11	2,140	91,0	92,2	1,2	---	70,75	47,32	0,90	0,50	24,00
15.11	2,666	112,2	113,3	1,1	---	71,13	47,45	0,90	0,50	24,00
16.11	3,225	125,7	126,7	1,0	---	74,59	49,01	0,90	0,50	24,00
17.11	3,236	136,7	137,7	1,0	---	72,58	49,00	0,90	0,50	24,00
18.11	3,489	152,8	153,7	0,9	---	71,87	49,12	0,90	0,50	24,00
19.11	3,340	141,6	142,5	0,9	---	72,29	48,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	20,40	857,1	864,3	7,1	0,0	72,12	48,40	0,90	0,50	168,00
20.11	3,546	150,7	151,6	0,9	---	73,59	50,14	0,90	0,50	24,00
21.11	3,440	145,7	146,7	0,9	---	73,36	49,85	0,90	0,50	24,00
22.11	3,531	148,5	149,4	0,9	---	73,43	49,73	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,52	444,9	447,6	2,8	0,0	73,46	49,91	0,90	0,50	72,00
Итого:	79,05	3309,0	3341,9	32,8	0,0	71,54	47,73	0,90	0,50	742,8
						dT=	23,81			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	742,8	0,0	0,0	0,0	1,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		79,05					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 11:00 25.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	655,37	734,42	79,05		744,16		
Расход теплоносителя M1, т	53943,8	57252,9	3309,0		57630,7		
Расход теплоносителя M2, т	51329,8	54671,7	3341,9		55051,8		
Время наработки, ч	8243,7	8986,5	742,8		9045,5		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			1,2				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

