

#178273#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552247

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная,69 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	4,050	156,4	157,3	0,9	---	77,77	51,96	0,90	0,50	24,00
24.11	3,983	153,7	154,6	1,0	---	78,52	52,70	0,90	0,50	24,00
25.11	3,791	149,2	150,2	0,9	---	76,62	51,30	0,90	0,50	24,00
26.11	3,809	152,3	153,3	0,9	---	75,90	50,98	0,90	0,50	24,00
27.11	3,719	151,0	151,9	0,9	---	75,20	50,65	0,90	0,50	24,00
28.11	3,740	150,4	151,4	0,9	---	74,78	50,01	0,90	0,50	24,00
29.11	3,758	148,8	149,7	0,9	---	74,86	49,69	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,85	1061,8	1068,3	6,5	0,0	76,25	51,05	0,90	0,50	168,00
30.11	3,739	147,0	147,9	1,0	---	75,02	49,67	0,90	0,50	24,00
01.12	3,558	144,4	145,4	1,0	---	73,87	49,32	0,90	0,50	24,00
02.12	3,632	153,6	154,5	0,9	---	75,39	50,52	0,90	0,50	24,00
03.12	3,493	148,5	149,4	1,0	---	72,35	48,91	0,90	0,50	24,00
04.12	3,263	134,4	135,5	1,0	---	72,28	48,09	0,90	0,50	24,00
05.12	3,012	119,2	120,3	1,1	---	72,23	47,04	0,90	0,50	24,00
06.12	2,808	108,2	109,4	1,2	---	72,06	46,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	23,71	955,3	962,5	7,2	0,0	73,42	48,69	0,90	0,50	168,00
07.12	2,929	114,1	115,4	1,3	---	72,10	46,51	0,90	0,50	24,00
08.12	2,931	114,1	115,2	1,2	---	72,01	46,40	0,90	0,50	24,00
09.12	2,534	98,3	100,0	1,6	---	71,89	46,20	0,90	0,50	24,00
10.12	2,228	82,8	83,6	0,8	---	71,73	44,90	0,90	0,50	24,00
11.12	2,452	99,3	100,5	1,3	---	71,71	47,09	0,90	0,50	24,00
12.12	2,613	105,2	106,5	1,3	---	71,81	47,05	0,90	0,50	24,00
13.12	2,832	115,0	116,5	1,4	---	72,10	47,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,52	728,8	737,7	8,9	0,0	71,92	46,59	0,90	0,50	168,00
14.12	2,851	114,8	116,4	1,6	---	71,95	47,20	0,90	0,50	24,00
15.12	3,136	129,7	131,3	1,6	---	72,07	47,98	0,90	0,50	24,00
16.12	3,115	127,9	129,6	1,7	---	72,20	47,93	0,90	0,50	24,00
17.12	3,485	143,2	145,0	1,7	---	74,10	49,85	0,90	0,50	24,00
18.12	3,502	151,0	152,2	1,2	---	73,62	50,51	0,90	0,50	24,00
19.12	3,308	145,9	147,1	1,2	---	72,47	49,89	0,90	0,50	24,00
20.12	2,912	122,0	123,3	1,2	---	72,09	48,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,31	934,6	944,9	10,4	0,0	72,70	48,92	0,90	0,50	168,00
21.12	2,868	120,1	121,3	1,2	---	71,99	48,20	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	2,87	120,1	121,3	1,2	0,0	71,99	48,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	94,25	3800,6	3834,7	34,2	0,0	73,70	48,98	0,90	0,50	696,0

dT= 24,72

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	720,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	94,25						
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 21.12.2025	Результат за период		На 21:00 22.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	734,42	828,67	94,25		831,14		
Расход теплоносителя M1, т	57252,9	61053,4	3800,6		61156,6		
Расход теплоносителя M2, т	54671,7	58506,4	3834,7		58610,7		
Время наработки, ч	8986,5	9682,5	696,0		9703,5		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

