

#141901#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 17.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 79, г. Калининград
4342

Заводской номер счётчика 1552531	Показания прибора, Гкал 17.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	686,776	671,616	15.16

Подпись исполнителя



#141902#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 17.07.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5166
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552531
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,572	46,883	46,094	45,836	45,363	24	24	0	0	70,9	58,5	9	5,1
25.06.2025	-	0,306	24,984	24,418	24,43	24,039	13,64	13,64	0	0	70,6	58,2	9	5,1
26.06.2025	-	0,349	49,797	49,488	48,641	48,523	9,6	9,6	0	0	72,5	65,4	9	5,1
27.06.2025	-	0,675	132,285	131,871	129,223	129,18	24	24	0	0	72,2	67,1	9	5,1
28.06.2025	-	0,704	133,766	133,316	130,652	130,59	24	24	0	0	72,5	67,2	9	5,1
29.06.2025	-	0,716	130,746	130,238	127,699	127,586	24	24	0	0	72,5	67	9	5,1
30.06.2025	-	0,725	133,523	133,043	130,422	130,344	24	24	0	0	72,4	66,9	9	5,1
01.07.2025	-	0,69	137,691	137,285	134,492	134,461	24	24	0	0	72,4	67,4	9	5,1
02.07.2025	-	0,653	142,402	142,09	139,094	139,129	24	24	0	0	72,5	67,8	9	5,1
03.07.2025	-	0,652	139,469	139,145	136,227	136,262	24	24	0	0	72,4	67,7	9	5,1
04.07.2025	-	0,663	139,512	139,164	136,277	136,281	24	24	0	0	72,4	67,6	9	5,1
05.07.2025	-	0,638	139,918	139,551	136,664	136,648	24	24	0	0	72,4	67,8	9	5,1
06.07.2025	-	0,655	137,738	137,367	134,543	134,527	24	24	0	0	72,4	67,6	9	5,1
07.07.2025	-	0,658	140,867	140,516	137,594	137,602	24	24	0	0	72,4	67,8	9	5,1
08.07.2025	-	0,665	140,051	139,707	136,801	136,816	24	24	0	0	72,4	67,6	9	5,1
09.07.2025	-	0,664	140,207	139,836	136,953	136,941	24	24	0	0	72,4	67,6	9	5,1
10.07.2025	-	0,641	140,113	139,777	136,867	136,883	24	24	0	0	72,3	67,7	9	5,1
11.07.2025	-	0,67	140,621	140,254	137,367	137,363	24	24	0	0	72,3	67,5	9	5,1
12.07.2025	-	0,673	139,477	139,062	136,246	136,195	24	24	0	0	72,3	67,5	9	5,1
13.07.2025	-	0,647	140,145	139,797	136,887	136,891	24	24	0	0	72,4	67,8	9	5,1
14.07.2025	-	0,635	143,035	142,734	139,711	139,75	24	24	0	0	72,4	68	9	5,1
15.07.2025	-	0,651	142,543	142,207	139,234	139,25	24	24	0	0	72,4	67,8	9	5,1
16.07.2025	-	0,629	142,418	142,121	139,121	139,16	24	24	0	0	72,3	67,9	9	5,1
17.07.2025	-	0,632	144,348	144,074	140,988	141,059	23,89	23,89	0	0	72,4	68	9	5,1
Итого:	-	15,163	3042,539	3033,155	2971,969	2970,843	551,13	551,13	-	-	72,25	66,73	9	5,1

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 551,13 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	671,616	38250,746	37531,504	37319,625	36971,691	11187,14	0
17.07.2025	686,776	41293,285	40564,66	40291,594	39942,535	11738,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения