

#145495#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 33, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1245922	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2079,678	2037,847	41.831

Подпись исполнителя _____



#145494#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1245922
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	1,342	0	1,342	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,9	55,2	0	9	5,1	0,1
25.07.2025	-	1,365	0	1,365	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,9	55,2	0	9	5,1	0,1
26.07.2025	-	1,296	0	1,296	0	0	86400	0	24	24	0	0	67	55,2	0	9	5,1	0,1
27.07.2025	-	1,318	0	1,318	0	0	86400	0	24	24	0	0	67	55,2	0	9	5,1	0,1
28.07.2025	-	1,034	0	1,034	0	0	86400	0	24	24	0	0	65,8	60,4	0	9	5,1	0,1
29.07.2025	-	1,326	0	1,326	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,9	54,8	0	9	5,1	0,1
30.07.2025	-	1,346	0	1,346	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,1	54,7	0	9	5,1	0,1
31.07.2025	-	1,161	0	1,161	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,8	53,9	0	9	5,1	0,1
01.08.2025	-	1,403	0	1,403	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,7	54,1	0	9	5,1	0,1
02.08.2025	-	1,33	0	1,33	0	0	86400	0	24	24	0	0	68	54,4	0	9	5,1	0,1
03.08.2025	-	1,396	0	1,396	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,9	54,7	0	9	5,1	0,1
04.08.2025	-	1,376	0	1,376	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,3	54,5	0	9	5,1	0,1
05.08.2025	-	1,4	0	1,4	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,7	54,3	0	9	5,1	0,1
06.08.2025	-	1,427	0	1,427	0	0	86228	0	23,95	23,95	0	0	67,7	54,3	0	9	5,1	0,1
07.08.2025	-	1,48	0	1,48	0	0	86400	0	24	24	0	0	66,4	54,5	0	9	5,1	0,1
08.08.2025	-	1,398	0	1,398	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,3	54,7	0	9	5,1	0,1
09.08.2025	-	1,383	0	1,383	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,4	54,7	0	9	5,1	0,1
10.08.2025	-	1,494	0	1,494	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,4	54,5	0	9	5,1	0,1
11.08.2025	-	1,435	0	1,435	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,7	54,6	0	9	5,1	0,1
12.08.2025	-	1,375	0	1,375	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,4	54,5	0	9	5,1	0,1
13.08.2025	-	1,36	0	1,36	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,5	54,8	0	9	5,1	0,1
14.08.2025	-	1,382	0	1,382	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,6	54,8	0	9	5,1	0,1
15.08.2025	-	1,264	0	1,264	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,4	55,3	0	9	5,1	0,1
16.08.2025	-	1,144	0	1,144	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,4	54,2	0	9	5,1	0,1
17.08.2025	-	1,307	0	1,307	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,5	54,1	0	9	5,1	0,1
18.08.2025	-	1,305	0	1,305	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,6	54,1	0	9	5,1	0,1
19.08.2025	-	1,339	0	1,339	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,6	54,1	0	9	5,1	0,1
20.08.2025	-	1,433	0	1,433	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,7	54,1	0	9	5,1	0,1
21.08.2025	-	1,38	0	1,38	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,8	54,3	0	9	5,1	0,1
22.08.2025	-	1,378	0	1,378	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,8	54,4	0	9	5,1	0,1
23.08.2025	-	1,457	0	1,457	0	0	86400	0	24	24	0	0	67,8	54,6	0	9	5,1	0,1
Итого:	-	41,834	0	41,834	0	0	2678228	0	743,95	743,95	-	-	67,32	54,75	0	9	5,1	0,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2037,847	0	2037,847	0	0	49999076	0	13888,59	0,04
23.08.2025	2079,678	0	2079,678	0	0	52677304	0	14632,54	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения