

#165389#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 33, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1245922	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2336,615	2229,364	107.251

Подпись исполнителя



ОКУ 24/10/25

ВЫВОД
«26» 11 25

#165388#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1245922
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.10.2025	-	4,849	259,844	275,492	0	254,281	272,258	0	24	24	0	0	69,3	50,3	0	9	5,1	0,1
25.10.2025	-	4,952	265,297	281,32	0	259,594	277,992	0	24	24	0	0	69,4	50,4	0	9	5,1	0,1
26.10.2025	-	5,085	277,938	294,703	0	271,984	291,188	0	24	24	0	0	69,3	50,7	0	9	5,1	0
27.10.2025	-	4,987	270,367	286,875	0	264,602	283,5	0	24	24	0	0	69,1	50,4	0	9	5,1	0
28.10.2025	-	4,96	269,125	285,625	0	263,375	282,242	0	24	24	0	0	69,2	50,4	0	9	5,1	0
29.10.2025	-	4,993	272,211	288,93	0	266,422	285,523	0	24	24	0	0	69	50,4	0	9	5,1	0
30.10.2025	-	4,995	273,578	290,406	0	267,766	286,977	0	24	24	0	0	69	50,4	0	9	5,1	0
31.10.2025	-	5,107	300,102	318,359	0	293,898	314,555	0	25	25	0	0	68	50,7	0	9	5,1	0
01.11.2025	-	3,518	204,586	217,102	0	200,344	214,531	0	24	24	0	0	68	50,5	0	9	5,1	0
02.11.2025	-	4,049	229,898	287,008	0	225,062	283,57	0	24	24	0	0	68,6	50,7	0	9	5,1	0
03.11.2025	-	3,958	227,336	295,281	0	222,562	291,734	0	24	24	0	0	68,5	50,8	0	9	5,1	0
04.11.2025	-	4,15	234,391	304,414	0	229,445	300,781	0	24	24	0	0	68,7	50,7	0	9	5,1	0
05.11.2025	-	3,861	215,219	286,781	0	210,688	283,391	0	24	24	0	0	68,6	50,4	0	9	5,1	0
06.11.2025	-	2,527	137,516	183,992	0	134,609	181,844	0	24	24	0	0	68,8	50,1	0	9	5,1	0
07.11.2025	-	0	0,016	0,055	0	0,016	0,055	0	24	24	0	0	69	51,4	0	9	5,1	0
08.11.2025	-	2,428	131,836	272,836	0	129,039	269,656	0	24	24	0	0	68,8	50,1	0	9	5,1	0
09.11.2025	-	2,723	150,469	311,273	0	147,281	307,586	0	24	24	0	0	68,9	50,5	0	9	5,1	0
10.11.2025	-	2,635	144,008	298,375	0	140,953	294,859	0	24	24	0	0	69	50,3	0	9	5,1	0
11.11.2025	-	2,634	145,266	300,875	0	142,18	297,289	0	24	24	0	0	69	50,6	0	9	5,1	0
12.11.2025	-	2,62	145,156	300,422	0	142,07	296,844	0	24	24	0	0	69	50,6	0	9	5,1	0
13.11.2025	-	2,596	143,852	297,625	0	140,789	294,086	0	24	24	0	0	69	50,6	0	9	5,1	0
14.11.2025	-	2,581	142,531	294,656	0	139,5	291,156	0	24	24	0	0	68,9	50,5	0	9	5,1	0
15.11.2025	-	2,638	140,445	290,367	0	137,438	286,969	0	24	24	0	0	69,2	50,2	0	9	5,1	0
16.11.2025	-	3,049	123,859	257,758	0	120,695	254,617	0	24	24	0	0	76,3	51,2	0	9	5,1	0
17.11.2025	-	2,773	117,789	245	0	114,953	242,172	0	24	24	0	0	73,9	49,9	0	9	5,1	0
18.11.2025	-	2,951	134,914	279,469	0	131,734	276,125	0	24	24	0	0	73	50,7	0	9	5,1	0
19.11.2025	-	2,807	121,75	252,617	0	118,898	249,773	0	24	24	0	0	72,8	49,2	0	9	5,1	0
20.11.2025	-	3,184	139,641	289,148	0	136,188	285,562	0	24	24	0	0	74,9	51,6	0	9	5,1	0
21.11.2025	-	3,001	128,281	265,773	0	125,164	262,641	0	24	24	0	0	74,3	50,4	0	9	5,1	0
22.11.2025	-	3,105	130,086	269,312	0	126,891	266,141	0	24	24	0	0	74,7	50,3	0	9	5,1	0
23.11.2025	-	3,533	140,469	290,891	0	136,68	287,102	0	24	24	0	0	78,7	53	0	9	5,1	0,1
Итого:	-	107,249	5617,776	8412,74	0	5495,101	8312,719	0	745	745	-	-	70,42	50,58	0	9	5,1	0,01

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 745 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
23.10.2025	2229,364	119936,203	120298,914	0	117263,312	118795,938	0	16096,54	0,04
23.11.2025	2336,615	125553,977	128711,656	0	122758,414	127108,656	0	16841,54	0,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____