

#147524#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552272
Кошевого, 1 ООО УЮТ-Сервис
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,708	418,1	427,5	9,4	---	72,74	68,70	0,90	0,50	48,00
24.08	0,785	190,1	195,1	4,9	---	71,04	67,00	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.08	0,186	42,8	44,3	1,5	---	23,08	24,56	0,90	0,50	72,00
28.08	---	0,0	---	---	0,0	22,21	23,62	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,89	23,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,68	651,1	666,9	15,8	0,0	68,98	65,30	0,90	0,50	192,00
30.08	---	0,0	---	---	0,0	21,70	22,58	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
01.09	---	0,0	---	---	0,0	64,00	30,50	0,90	0,50	48,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.09	1,980	320,1	342,1	22,1	---	72,76	66,79	0,90	0,50	72,00
05.09	1,142	204,1	217,9	13,8	---	73,02	67,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,12	524,3	560,0	35,8	0,0	72,86	67,07	0,90	0,50	168,00
06.09	1,036	204,5	216,1	11,6	---	72,84	67,85	0,90	0,50	24,00
07.09	0,867	208,3	215,1	6,8	---	72,78	68,70	0,90	0,50	24,00
08.09	1,074	209,1	221,0	11,9	---	72,94	67,89	0,90	0,50	24,00
09.09	1,037	208,9	218,4	9,5	---	73,07	68,19	0,90	0,50	24,00
10.09	1,085	203,4	216,7	13,3	---	73,16	67,91	0,90	0,50	24,00
11.09	1,066	200,4	214,8	14,4	---	72,95	67,71	0,90	0,50	24,00
12.09	1,029	203,7	216,6	12,9	---	72,78	67,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,19	1438,2	1518,7	80,5	0,0	72,93	68,01	0,90	0,50	168,00
13.09	1,033	203,2	216,7	13,5	---	72,94	67,94	0,90	0,50	24,00
14.09	1,014	200,7	213,6	12,9	---	72,86	67,89	0,90	0,50	24,00
15.09	1,029	210,6	223,3	12,7	---	73,04	68,24	0,90	0,50	24,00
16.09	1,049	217,1	230,0	12,9	---	73,11	68,36	0,90	0,50	24,00
17.09	1,054	219,9	232,5	12,6	---	72,89	68,18	0,90	0,50	24,00
18.09	1,050	215,7	228,8	13,1	---	72,86	68,08	0,90	0,50	24,00
19.09	1,071	219,8	233,5	13,7	---	73,05	68,26	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,30	1487,0	1578,4	91,4	0,0	72,97	68,14	0,90	0,50	168,00
20.09	1,040	223,2	235,6	12,4	---	73,05	68,48	0,90	0,50	24,00
21.09	1,045	227,7	240,3	12,5	---	73,15	68,65	0,90	0,50	24,00
22.09	1,064	228,8	242,1	13,3	---	73,08	68,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,15	679,8	718,0	38,2	0,0	73,09	68,55	0,90	0,50	72,00
Итого:	23,44	4780,3	5042,0	261,8	0,0	72,42	67,66	0,90	0,50	768,0
dT=						4,76				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	768,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		23,44					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 07:00 26.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	907,85	931,30	23,44		934,86		
Расход теплоносителя M1, т	103684,8	108465,1	4780,3		109203,0		
Расход теплоносителя M2, т	103137,8	108179,9	5042,0		108962,8		
Время наработки, ч	9466,5	10234,5	768,0		10313,9		
Время неработы Тнер = Тмах - Тmin - Тdt + Ттех.н, ч			-24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26



26 08 25