

#147570#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552627

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 62 УК Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,898	102,0	100,7	---	1,3	71,84	63,12	0,90	0,50	24,00
24.08	0,925	107,6	106,1	---	1,5	71,80	63,28	0,90	0,50	24,00
25.08	0,274	92,7	90,7	---	2,0	58,43	55,55	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	29,34	34,06	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	23,91	21,47	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	24,97	31,54	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,1	0,0	---	0,0	23,49	26,75	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,10	302,3	297,5	0,0	4,8	67,71	60,85	0,90	0,50	168,00
30.08	0,093	46,6	45,8	---	0,8	37,98	36,07	0,90	0,50	24,00
31.08	0,973	143,2	141,0	---	2,2	66,19	59,48	0,90	0,50	24,00
01.09	0,892	93,1	92,0	---	1,1	71,78	62,29	0,90	0,50	24,00
02.09	0,907	94,3	93,2	---	1,1	71,72	62,19	0,90	0,50	24,00
03.09	0,825	95,5	94,3	---	1,2	71,46	62,98	0,90	0,50	24,00
04.09	0,861	101,6	100,4	---	1,3	71,66	63,28	0,90	0,50	24,00
05.09	0,853	105,7	104,2	---	1,4	71,69	63,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,40	680,0	670,9	0,0	9,1	68,20	60,35	0,90	0,50	168,00
06.09	0,903	140,0	137,7	---	2,3	71,98	65,62	0,90	0,50	24,00
07.09	0,920	140,6	138,2	---	2,4	71,83	65,37	0,90	0,50	24,00
08.09	0,897	142,2	139,7	---	2,4	71,90	65,67	0,90	0,50	24,00
09.09	0,890	144,3	141,9	---	2,4	71,99	65,91	0,90	0,50	24,00
10.09	0,926	143,8	141,4	---	2,4	72,20	65,84	0,90	0,50	24,00
11.09	0,904	142,9	140,6	---	2,4	71,97	65,73	0,90	0,50	24,00
12.09	0,906	145,6	143,2	---	2,4	71,75	65,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,35	999,4	982,6	0,0	16,7	71,95	65,68	0,90	0,50	168,00
13.09	0,915	145,1	142,7	---	2,4	71,96	65,73	0,90	0,50	24,00
14.09	0,948	140,8	138,5	---	2,3	72,03	65,38	0,90	0,50	24,00
15.09	0,930	143,3	140,9	---	2,3	71,83	65,42	0,90	0,50	24,00
16.09	0,926	145,6	143,3	---	2,4	71,80	65,53	0,90	0,50	24,00
17.09	0,945	143,6	141,3	---	2,3	71,70	65,20	0,90	0,50	24,00
18.09	0,983	141,9	139,6	---	2,3	71,54	64,70	0,90	0,50	24,00
19.09	0,917	139,7	137,4	---	2,3	71,62	65,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,56	999,9	983,6	0,0	16,3	71,78	65,30	0,90	0,50	168,00
20.09	0,909	143,3	141,0	---	2,3	71,73	65,47	0,90	0,50	24,00
21.09	0,956	145,8	143,4	---	2,4	71,87	65,39	0,90	0,50	24,00
22.09	0,937	155,9	153,3	---	2,6	71,89	65,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,80	445,0	437,7	0,0	7,3	71,83	65,62	0,90	0,50	72,00
Итого:	23,21	3426,7	3372,4	0,0	54,3	70,77	64,08	0,90	0,50	744,0
						dT=	6,69			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		23,21					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 17:00 26.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	1443,65	1466,87	23,21		1470,50		
Расход теплоносителя M1, т	79443,2	82869,9	3426,7		83534,3		
Расход теплоносителя M2, т	78735,2	82107,5	3372,4		82760,6		
Время наработки, ч	14226,6	14226,6	744,0		14316,1		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26



28 28 25

Теплосчетчик

Калининград

отчет

причина