

#161354#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552627

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 62 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,952	178,3	175,2	---	3,1	71,92	66,66	0,90	0,50	24,00
24.09	1,021	180,3	177,2	---	3,1	72,07	66,49	0,90	0,50	24,00
25.09	0,984	176,2	173,2	---	3,0	72,03	66,53	0,90	0,50	24,00
26.09	0,978	174,5	171,5	---	3,0	72,00	66,48	0,90	0,50	24,00
27.09	1,023	181,0	177,9	---	3,1	71,91	66,34	0,90	0,50	24,00
28.09	1,059	170,9	168,1	---	2,9	72,08	65,97	0,90	0,50	24,00
29.09	1,009	156,2	153,7	---	2,6	71,89	65,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,03	1217,4	1196,7	0,0	20,7	71,99	66,30	0,90	0,50	168,00
30.09	1,037	152,7	150,2	---	2,5	72,01	65,30	0,90	0,50	24,00
01.10	1,053	185,0	181,8	---	3,2	72,06	66,44	0,90	0,50	24,00
02.10	2,548	233,3	229,5	---	3,9	72,03	61,19	0,90	0,50	24,00
03.10	3,991	284,8	280,6	---	4,2	72,06	58,14	0,90	0,50	24,00
04.10	3,722	240,4	236,7	---	3,6	72,63	57,23	0,90	0,50	24,00
05.10	3,375	241,1	237,7	---	3,4	72,66	58,75	0,90	0,50	24,00
06.10	3,183	230,0	226,7	---	3,3	72,71	58,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,91	1567,3	1543,2	0,0	24,1	72,33	60,35	0,90	0,50	168,00
07.10	3,263	232,2	228,9	---	3,3	72,48	58,51	0,90	0,50	24,00
08.10	3,230	268,9	265,2	---	3,7	72,59	60,67	0,90	0,50	24,00
09.10	2,758	247,7	244,4	---	3,3	72,32	61,27	0,90	0,50	24,00
10.10	2,884	225,5	222,5	---	3,0	72,31	59,60	0,90	0,50	24,00
11.10	2,682	220,7	217,8	---	2,9	72,19	60,12	0,90	0,50	24,00
12.10	2,891	211,0	208,1	---	2,9	72,09	58,47	0,90	0,50	24,00
13.10	3,347	244,5	241,0	---	3,5	72,23	58,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	21,06	1650,5	1627,8	0,0	22,7	72,33	59,65	0,90	0,50	168,00
14.10	3,541	274,2	270,4	---	3,8	72,25	59,42	0,90	0,50	24,00
15.10	3,308	276,3	272,5	---	3,8	72,29	60,41	0,90	0,50	24,00
16.10	3,162	225,0	221,9	---	3,1	72,22	58,26	0,90	0,50	24,00
17.10	3,140	238,1	231,9	---	6,2	72,31	59,22	0,90	0,50	24,00
18.10	3,837	285,2	277,1	---	8,2	72,39	59,03	0,90	0,50	24,00
19.10	3,871	284,8	276,6	---	8,2	72,38	58,88	0,90	0,50	24,00
20.10	4,256	311,2	302,4	---	8,8	72,46	58,87	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,11	1895,0	1852,9	0,0	42,1	72,33	59,17	0,90	0,50	168,00
21.10	4,195	297,1	288,1	---	9,0	72,63	58,60	0,90	0,50	24,00
22.10	3,576	274,2	265,7	---	8,5	72,20	59,24	0,90	0,50	24,00
23.10	2,992	261,1	252,6	---	8,5	72,20	60,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,76	832,4	806,5	0,0	25,9	72,35	59,51	0,90	0,50	72,00
Итого:	82,87	7162,5	7027,0	0,0	135,5	72,27	60,79	0,90	0,50	744,0
dT=						11,48				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		82,87					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 20:00 29.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	1466,87	1549,74	82,87		1570,69		
Расход теплоносителя M1, т	82869,9	90032,4	7162,5		91558,5		
Расход теплоносителя M2, т	82107,5	89134,6	7027,0		90610,5		
Время наработки, ч	14226,6	14970,6	744,0		15112,4		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети

