

#207410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342
8957
ТВ7 (ASCII)
19079812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	33,838	0,015	333,312	0	0,04	322,781	0	0,039	24	0	85,7	60,7	0,41	0,38	-8,3
25.01.2026	33,284	0,01	328,875	0	0,05	318,708	0	0,049	24	0	84,7	59,8	0,42	0,38	-9,4
26.01.2026	30,21	0,012	305,057	0	0,03	296,094	0	0,03	24	0	82,3	57,9	0,42	0,38	-7,3
27.01.2026	29,304	0,007	294,948	0	0,04	286,361	0	0,039	24	0	81,9	57,5	0,42	0,38	-4,4
28.01.2026	30,745	0,01	309,962	0	0,03	300,666	0	0,03	24	0	83,2	58,8	0,42	0,38	-3,8
29.01.2026	33,125	0,007	319,663	0	0,04	309,436	0	0,039	24	0	86,4	60,8	0,42	0,39	-6
30.01.2026	34,962	0,01	340,138	0	0,04	329,039	0	0,039	24	0	87,4	62	0,42	0,39	-9,7
31.01.2026	36,38	0,01	359,825	0	0,04	347,943	0	0,039	24	0	87,9	63	0,42	0,39	-12,4
01.02.2026	39,154	0,01	406,46	0	0,04	392,79	0	0,039	24	0	88,9	65,1	0,42	0,39	-13,8
02.02.2026	38,574	0,011	386,15	0	0,52	372,752	0	0,51	24	0	90,5	65,9	0,42	0,39	-18,9
03.02.2026	36,795	0,142	332,705	0	0,05	321,093	0	0,049	24	0	90,8	63,5	0,42	0,39	-20,1
04.02.2026	35,752	0,013	313,57	0	0,06	302,726	0	0,059	24	0	90,3	62,2	0,42	0,39	-18
05.02.2026	32,181	0,016	279,265	0	0,06	270,001	0	0,059	24	0	88,1	59,7	0,43	0,38	-12,3
06.02.2026	29,905	0,015	280,225	0	0,06	271,644	0	0,059	24	0	84,3	58	0,44	0,38	-7,6
07.02.2026	29,367	0,015	287,025	0	0,05	278,477	0	0,049	24	0	82,9	57,8	0,43	0,38	-3,2
08.02.2026	30,302	0,011	294,38	0	0,05	285,497	0	0,049	24	0	83,5	58,2	0,43	0,39	-3,3
09.02.2026	33,446	0,012	318,242	0	0,03	307,981	0	0,029	24	0	86,8	60,9	0,43	0,4	-4,9
10.02.2026	32,902	0,008	312,625	0	0,06	302,613	0	0,059	24	0	86,4	60,5	0,43	0,39	-12,1
11.02.2026	28,849	0,015	286,605	0	0,07	278,18	0	0,069	24	0	82,3	57,5	0,43	0,38	-12,4
12.02.2026	27,165	0,016	294,69	0	0,04	286,614	0	0,039	24	0	79,1	56,5	0,43	0,38	-3,8
13.02.2026	27,66	0,009	297,677	0	0,04	289,373	0	0,039	24	0	79,9	57,1	0,44	0,39	-0,7
14.02.2026	30,663	0,009	304,36	0	0,05	295,128	0	0,049	24	0	83,8	59	0,43	0,39	-1,2
15.02.2026	32,484	0,012	291,25	0	0,04	281,595	0	0,039	24	0	88,1	60,6	0,43	0,39	-6,7
16.02.2026	33,796	0,01	297,013	0	0,05	286,753	0	0,049	24	0	90,2	62,1	0,42	0,38	-11,2
17.02.2026	33,967	0,013	302,7	0	0,07	292,457	0	0,069	24	0	89,2	61,5	0,42	0,38	-
Итого:	814,81	0	7876,722	0	1,65	7626,702	0	1,618	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	194,614														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	9257,994	128768,865	0	32,87	125590,151	0	32,353	16299	941
17.02.2026	10072,804	136645,588	0	34,52	133216,852	0	33,974	16899	941

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:03:17