

#282870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 4-10, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8957
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19079812
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	31,287	0,018	300,077	0	0,08	290,787	0	0,079	24	0	84,8	59,1	0,43	0,38	-11,6
19.02.2026	29,17	0,019	300,885	0	0,08	292,174	0	0,079	24	0	81,6	57,8	0,43	0,38	-
20.02.2026	28,628	0,019	299,68	0	0,08	291,111	0	0,079	24	0	81	57,6	0,43	0,38	-
21.02.2026	29,066	0,019	313,062	0	0,08	304,251	0	0,079	24	0	80,3	57,5	0,43	0,38	-
22.02.2026	26,39	0,019	310,763	0	0,07	302,689	0	0,069	24	0	76,7	55,9	0,43	0,38	-
23.02.2026	26,173	0,016	312,79	0	0,08	304,839	0	0,079	24	0	75,8	55,4	0,43	0,38	-
24.02.2026	26,347	0,018	324,997	0	0,07	316,842	0	0,069	24	0	75,3	55,5	0,43	0,38	-
25.02.2026	27,211	0,016	326,5	0	0,08	318,014	0	0,079	24	0	76,9	56,5	0,43	0,38	-
26.02.2026	26,696	0,018	328,142	0	0,07	319,794	0	0,069	24	0	75,9	56	0,43	0,38	-
27.02.2026	24,346	0,016	331,217	0	0,08	323,161	0	0,079	24	0	74	56	0,44	0,37	-
28.02.2026	22,44	0,018	322,86	0	0,08	314,956	0	0,079	24	0	74,2	57,3	0,45	0,37	-
01.03.2026	24,207	0,018	325,598	0	0,07	317,644	0	0,069	24	0	74,2	56	0,44	0,37	-
02.03.2026	24,138	0,016	320,79	0	0,08	312,926	0	0,079	24	0	74,3	55,9	0,44	0,37	-
03.03.2026	22,877	0,018	317,81	0	0,07	310,028	0	0,069	24	0	74,2	56,6	0,45	0,37	-
04.03.2026	24,712	0,016	317,67	0	0,07	309,904	0	0,069	24	0	74,2	55,2	0,44	0,38	-
05.03.2026	25,218	0,016	328,598	0	0,08	320,561	0	0,079	24	0	74,2	55,4	0,44	0,38	-
06.03.2026	24,543	0,018	321,795	0	0,07	313,908	0	0,069	24	0	74,3	55,7	0,44	0,38	-
07.03.2026	23,255	0,016	326,682	0	0,08	318,677	0	0,079	24	0	74,3	56,9	0,45	0,37	-
08.03.2026	21,327	0,019	304,753	0	0,06	297,287	0	0,059	24	0	74,2	57,2	0,46	0,36	-
09.03.2026	20,554	0,014	314,06	0	0,08	306,383	0	0,079	24	0	74,2	58,3	0,46	0,36	-
10.03.2026	19,167	0,019	284,367	0	0,08	277,443	0	0,079	24	0	74,1	57,6	0,47	0,36	-
11.03.2026	18,521	0,018	297,345	0	0,08	290,101	0	0,079	24	0	74,1	58,9	0,47	0,35	-
12.03.2026	19,395	0,019	293,03	0	0,07	285,882	0	0,069	24	0	74,1	57,9	0,47	0,35	-
13.03.2026	19,315	0,016	302,142	0	0,08	294,771	0	0,079	24	0	74,2	58,6	0,47	0,35	-
14.03.2026	17,632	0,019	284,848	0	0,08	277,91	0	0,079	24	0	74,1	59	0,48	0,35	-
15.03.2026	19,826	0,018	299,992	0	0,07	292,68	0	0,069	24	0	74	57,9	0,46	0,35	-
16.03.2026	22,112	0,016	312,525	0	0,08	304,854	0	0,079	24	0	74,3	57,1	0,45	0,36	-
17.03.2026	21,65	0,019	296,033	0	0,07	288,787	0	0,069	24	0	74,2	56,3	0,45	0,36	-
18.03.2026	22,753	0,016	306,75	0	0,07	299,249	0	0,069	24	0	74,2	56,1	0,44	0,36	-
Итого:	688,956	0	9025,761	0	2,19	8797,613	0	2,161	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	164,554														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	10072,804	136645,588	0	34,52	133216,852	0	33,974	16899	941
18.03.2026	10761,761	145671,35	0	36,71	142014,464	0	36,132	17595	941

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 12:29:09