

#208065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,423	356,56	366,5	0	345,46	359,19	-13,73	24	0	0	85	66,4	18,56	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	6,205	317,74	325,63	0	308,1	319,59	-11,49	24	0	0	83,9	63,8	20,12	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	5,691	287,01	293,39	0	278,74	288,4	-9,66	24	0	0	81,4	61	20,41	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	5,574	274,52	280,39	0	266,67	275,73	-9,06	24	0	0	81,2	60,3	20,9	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	5,955	314,88	322,03	0	305,53	316,16	-10,63	24	0	0	82,8	63,3	19,47	0,7	0,7	-6
29.01.2026	6,491	354,86	363,58	0	343,67	356,24	-12,57	24	0	0	85,8	66,9	18,85	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	6,651	371,29	381,36	0	359,32	373,37	-14,05	24	0	0	86,7	68,2	18,48	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	6,758	367,54	377,31	0	355,64	369,41	-13,77	24	0	0	87,1	68,1	18,97	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	7,102	378,12	388,29	0	365,55	380,05	-14,5	24	0	0	88,2	68,8	19,39	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	7,318	374,87	385,05	0	362,02	376,7	-14,68	24	0	0	89,7	69,6	20,17	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	7,149	347,79	356,85	0	335,86	349,27	-13,41	24	0	0	90	68,7	21,24	0,7	0,7	-18
04.02.2026	6,886	326,85	335,02	0	315,71	328,09	-12,38	24	0	0	89,5	67,8	21,76	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	6,309	271,21	277,01	0	262,4	271,99	-9,59	24	0	0	87	63	24,02	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	5,692	246,53	251,17	0	239,16	247,12	-7,96	24	0	0	83,1	59,3	23,78	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	5,544	249,88	254,42	0	242,59	250,34	-7,75	24	0	0	82	59,2	22,84	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	5,877	283,07	288,81	0	274,58	283,76	-9,18	24	0	0	83,2	61,8	21,38	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	6,473	335,46	343,39	0	324,78	336,55	-11,77	24	0	0	86,2	66,3	19,9	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	6,558	362,4	370,91	0	350,99	363,38	-12,39	24	0	0	85,6	67	18,66	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	5,546	263,75	268,51	0	256,18	264,13	-7,95	24	0	0	81,2	59,6	21,63	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	5,188	255	259,35	0	248,15	255,39	-7,24	24	0	0	78,3	57,4	20,89	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	5,34	268,17	272,92	0	260,8	268,56	-7,76	24	0	0	79,4	58,9	20,47	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	5,964	292,09	297,74	0	283,28	292,43	-9,15	24	0	0	83,6	62,6	21,03	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	6,248	300,41	306,78	0	290,55	300,66	-10,11	24	0	0	87,7	66,3	21,45	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	6,59	316,32	323,32	0	305,58	316,55	-10,97	24	0	0	89,4	67,9	21,5	0,7	0,7	-
17.02.2026	6,624	339,57	347,03	0	328,29	339,77	-11,48	24	0	0	88,2	68,1	20,13	0,7	0,7	-
Итого:	156,156	7855,89	8036,76	0	7609,6	7882,83	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	156,156															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1439,793	84059,62	85511,63	0	81992,39	84223,12
17.02.2026	1595,949	91915,51	93548,39	0	89601,99	92105,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:43:51