

#283520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,03	287,96	293,27	0	279,27	288,11	-8,84	24	0	0	83,7	62,2	21,57	0,7	0,7	-
19.02.2026	5,549	278,04	283,02	0	270,15	278,31	-8,16	24	0	0	80,6	60,1	20,53	0,7	0,7	-
20.02.2026	5,052	244,07	248,29	0	237,25	244,32	-7,07	24	0	0	80,2	58,9	21,28	0,7	0,7	-
21.02.2026	5,39	290,34	296,02	0	282,33	291,05	-8,72	24	0	0	79,4	60,3	19,07	0,7	0,7	-
22.02.2026	4,878	248,05	252,16	0	241,78	248,56	-6,78	24	0	0	75,8	55,6	20,18	0,7	0,7	-
23.02.2026	4,812	245,23	249,23	0	239,14	245,75	-6,61	24	0	0	75	54,8	20,13	0,7	0,7	-
24.02.2026	4,701	257,24	261,64	0	250,89	257,84	-6,95	24	0	0	74,6	55,9	18,75	0,7	0,7	-
25.02.2026	4,532	245,23	249,47	0	238,96	245,68	-6,72	24	0	0	76,2	57,3	18,95	0,7	0,7	-
26.02.2026	4,505	266,38	271,49	0	259,73	267,27	-7,54	24	0	0	75,3	57,9	17,33	0,7	0,7	-
27.02.2026	3,932	187,71	190,56	0	183,28	188,18	-4,9	24	0	0	72,9	51,4	21,46	0,7	0,7	-
28.02.2026	3,463	151,27	153,35	0	147,71	151,58	-3,87	24	0	0	73	49,6	23,43	0,7	0,7	-
01.03.2026	4,133	196,36	199,38	0	191,69	196,91	-5,22	24	0	0	73,2	51,6	21,57	0,7	0,7	-
02.03.2026	4,264	217,91	221,44	0	212,72	218,52	-5,8	24	0	0	73,4	53,4	20,05	0,7	0,7	-
03.03.2026	3,843	179,41	182,05	0	175,13	179,81	-4,68	24	0	0	73,2	51,3	21,95	0,7	0,7	-
04.03.2026	4,385	240,93	245,1	0	235,19	241,67	-6,48	24	0	0	73,4	54,7	18,65	0,7	0,7	-
05.03.2026	4,196	248,29	252,75	0	242,35	249,07	-6,72	24	0	0	73,4	56,1	17,3	0,7	0,7	-
06.03.2026	3,958	228,85	232,87	0	223,37	229,51	-6,14	24	0	0	73,4	55,7	17,69	0,7	0,7	-
07.03.2026	3,786	201,7	205,01	0	196,86	202,2	-5,34	24	0	0	73,4	54,2	19,2	0,7	0,7	-
08.03.2026	3,483	160,68	162,92	0	156,85	160,93	-4,08	24	0	0	73,1	50,9	22,21	0,7	0,7	-
09.03.2026	3,338	145,05	146,89	0	141,59	145,19	-3,6	24	0	0	73,1	49,5	23,58	0,7	0,7	-
10.03.2026	3,089	126,5	128	0	123,53	126,61	-3,08	24	0	0	72,8	47,8	25	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,852	110,27	111,45	0	107,69	110,33	-2,64	24	0	0	72,7	46,2	26,51	0,7	0,7	-
12.03.2026	3,05	119,17	119,99	0	116,38	118,77	-2,39	24	0	0	72,6	46,4	26,24	0,7	0,7	-
13.03.2026	3	121,29	121,88	0	118,41	120,59	-2,18	24	0	0	72,8	47,5	25,33	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,6	91,34	91,64	0	89,22	90,85	-1,63	24	0	0	72,5	43,4	29,14	0,7	0,7	-
15.03.2026	3,164	126,8	127,35	0	123,82	126	-2,18	24	0	0	72,8	47,2	25,58	0,7	0,7	-
16.03.2026	3,886	176,29	177,95	0	172,07	175,8	-3,73	24	0	0	73,4	50,8	22,59	0,7	0,7	-
17.03.2026	3,675	168,98	171,62	0	164,95	169,53	-4,58	24	0	0	73,2	50,9	22,29	0,7	0,7	-
18.03.2026	3,79	209,77	213,42	0	204,73	210,42	-5,69	24	0	0	73,4	54,9	18,5	0,7	0,7	-
Итого:	117,336	5771,11	5860,21	0	5627,04	5779,36	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,336															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1595,949	91915,51	93548,39	0	89601,99	92105,95
18.03.2026	1713,285	97686,62	99408,6	0	95229,03	97885,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:36:48