

#166843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 70, г. Калининград
4113
8285
ВКТ-7
00123031
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,495	97,36	98,89	0	95,19	97,97	-2,78	24	0	0	70,8	44,6	26,23	0,7	0,7	-
24.10.2025	2,677	105,44	107,18	0	103,06	106,16	-3,1	24	0	0	70,9	44,9	26	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,923	122,48	124,73	0	119,72	123,47	-3,75	24	0	0	71	46,6	24,42	0,7	0,7	-
26.10.2025	3,265	141,58	144,28	0	138,39	142,74	-4,35	25	0	0	71,2	47,6	23,61	0,7	0,7	-
27.10.2025	3,415	157,96	161,18	0	154,35	159,36	-5,01	24	0	0	71,3	49,2	22,14	0,7	0,7	-
28.10.2025	3,217	141	143,82	0	137,84	142,29	-4,45	24	0	0	71,2	47,8	23,35	0,7	0,7	-
29.10.2025	3,321	143,16	146,06	0	139,89	144,53	-4,64	24	0	0	71,4	47,6	23,76	0,7	0,7	-
30.10.2025	3,185	136,04	138,75	0	132,95	137,31	-4,36	24	0	0	71	47	23,97	0,7	0,7	-
31.10.2025	3,322	146,09	149,12	0	142,81	147,54	-4,73	24	0	0	71	47,7	23,28	0,7	0,7	-
01.11.2025	3,318	152,02	155,18	0	148,56	153,44	-4,88	24	0	0	71,3	49	22,35	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,957	118,44	120,59	0	115,75	119,43	-3,68	24	0	0	71,3	45,8	25,55	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,878	116,08	118,18	0	113,47	117,02	-3,55	24	0	0	71	45,6	25,41	0,7	0,7	-
04.11.2025	3,164	136,18	138,85	0	133,11	137,39	-4,28	24	0	0	71,1	47,2	23,81	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,707	107,93	109,85	0	105,49	108,82	-3,33	24	0	0	70,8	45,1	25,68	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,789	113,96	116,08	0	111,38	114,94	-3,56	24	0	0	71,1	46	25,08	0,7	0,7	-
07.11.2025	3,311	150,2	153,37	0	146,81	151,68	-4,87	24	0	0	71,2	48,7	22,55	0,7	0,7	-
08.11.2025	3,824	195,34	199,75	0	190,87	197,3	-6,43	24	0	0	71,4	51,4	20,05	0,7	0,7	-
09.11.2025	3,863	194,29	198,72	0	189,84	196,3	-6,46	24	0	0	71,6	51,2	20,37	0,7	0,7	-
10.11.2025	3,54	164,98	168,61	0	161,23	166,7	-5,47	24	0	0	71,2	49,3	21,97	0,7	0,7	-
11.11.2025	3,363	148,83	152,05	0	145,45	150,4	-4,95	24	0	0	71,3	48,2	23,14	0,7	0,7	-
12.11.2025	3,42	153,32	156,6	0	149,87	154,89	-5,02	24	0	0	71,2	48,4	22,84	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,911	121,3	123,66	0	118,57	122,42	-3,85	24	0	0	71	46,4	24,57	0,7	0,7	-
14.11.2025	3,073	130,39	133,05	0	127,46	131,67	-4,21	24	0	0	71,1	47	24,15	0,7	0,7	-
15.11.2025	3,97	221,57	226,67	0	216,44	223,63	-7,19	24	0	0	72	53,6	18,35	0,7	0,7	-
16.11.2025	4,816	294,13	301,89	0	286,77	297,17	-10,4	24	0	0	75,3	58,5	16,8	0,7	0,7	-
17.11.2025	4,073	228,07	233,48	0	222,71	230,29	-7,58	24	0	0	72,6	54,3	18,29	0,7	0,7	-
18.11.2025	4,348	278,85	286,17	0	272,36	281,97	-9,61	24	0	0	72,4	56,4	15,97	0,7	0,7	-
19.11.2025	4,306	245,35	251,49	0	239,59	247,99	-8,4	24	0	0	72,7	54,7	17,98	0,7	0,7	-
20.11.2025	4,668	301,01	309,04	0	293,7	304,23	-10,53	24	0	0	74,1	58,2	15,9	0,7	0,7	-
21.11.2025	4,533	262,82	269,49	0	256,51	265,58	-9,07	24	0	0	73,7	56	17,67	0,7	0,7	-
22.11.2025	4,606	280,28	287,56	0	273,43	283,19	-9,76	24	0	0	74,3	57,5	16,85	0,7	0,7	-
23.11.2025	5,47	313,5	322,07	0	305,01	316,65	-11,64	24	0	0	78,6	60,7	17,93	0,7	0,7	-
Итого:	113,728	5619,95	5746,41	0	5488,58	5674,47	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,728															

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч769

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	1019,238	61816,83	62717	0	60331,36	61780,59
23.11.2025	1132,966	67436,78	68463,41	0	65819,94	67455,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:37:19