

#194559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	5,791	313,57	321,87	0	304,27	315,93	-11,66	24	0	0	82,8	63,8	19,01	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	5,58	334,5	343,82	0	325,22	337,66	-12,44	24	0	0	79,8	62,6	17,14	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,943	179,62	184,49	0	175,36	182,31	-6,95	24	0	0	73	50,5	22,5	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	4,054	194,93	200,09	0	190,4	197,65	-7,25	24	0	0	72,4	51	21,32	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	4,455	238,15	244,18	0	232,56	240,95	-8,39	24	0	0	72,5	53,4	19,16	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	4,55	259,43	265,9	0	253,23	262,1	-8,87	24	0	0	73,5	55,5	17,99	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	5,119	273,75	280,42	0	266,49	276,01	-9,52	24	0	0	77,7	58,5	19,2	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	5,751	303,62	311,22	0	294,99	305,81	-10,82	24	0	0	80,9	61,5	19,47	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	5,363	310,19	318,61	0	301,57	313,01	-11,44	24	0	0	79,7	62	17,77	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	5,07	290,76	298,27	0	283,28	293,56	-10,28	24	0	0	76,5	58,6	17,89	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	5,282	322,13	330,61	0	313,67	325,07	-11,4	24	0	0	77,3	60,5	16,84	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	5,576	332,57	341,38	0	323,41	335,34	-11,93	24	0	0	79,4	62,2	17,22	0,7	0,7	-4
05.01.2026	5,596	293,62	300,98	0	285,39	295,91	-10,52	24	0	0	80,3	60,7	19,6	0,7	0,7	-3
06.01.2026	5,773	309,95	317,92	0	300,87	312,16	-11,29	24	0	0	82,2	63	19,17	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	6,238	356,46	366,44	0	345,57	359,2	-13,63	24	0	0	84,2	66,1	18,04	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	6,365	358,72	368,73	0	347,48	361,25	-13,77	24	0	0	85,4	67,1	18,28	0,7	0,7	-11
09.01.2026	6,336	339,59	348,68	0	329,01	341,81	-12,8	24	0	0	85,1	65,9	19,22	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	5,845	293,2	300,29	0	284,64	295,12	-10,48	24	0	0	82	61,5	20,52	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	5,776	292,25	299,37	0	283,82	294,27	-10,45	24	0	0	81,5	61,1	20,35	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	6,099	341,07	350,04	0	330,88	343,39	-12,51	24	0	0	83,1	64,7	18,4	0,7	0,7	-
13.01.2026	6,347	365,37	375,15	0	354,11	367,59	-13,48	24	0	0	84,6	66,7	17,9	0,7	0,7	-
14.01.2026	6,241	357,41	367,18	0	346,64	360,03	-13,39	24	0	0	83,5	65,5	17,98	0,7	0,7	-
15.01.2026	5,565	312,49	319,97	0	303,99	314,57	-10,58	24	0	0	78,9	60,6	18,29	0,7	0,7	-
16.01.2026	5,854	341,58	350,76	0	331,8	344,32	-12,52	24	0	0	81,2	63,5	17,63	0,7	0,7	-
17.01.2026	6,299	350,81	360,41	0	340,13	353,4	-13,27	24	0	0	84	65,5	18,5	0,7	0,7	-
18.01.2026	6,621	360,3	370,3	0	348,96	362,91	-13,95	24	0	0	85,5	66,6	18,95	0,7	0,7	-
19.01.2026	6,487	354,07	364,04	0	342,79	356,62	-13,83	24	0	0	86,2	67,3	18,89	0,7	0,7	-
20.01.2026	6,21	331,43	340,31	0	321,06	333,57	-12,51	24	0	0	85,4	66,1	19,3	0,7	0,7	-
21.01.2026	6,296	337,03	346,03	0	326,35	339,05	-12,7	24	0	0	86	66,7	19,26	0,7	0,7	-
22.01.2026	6,502	367,57	377,92	0	355,88	370,07	-14,19	24	0	0	86,1	67,9	18,24	0,7	0,7	-
23.01.2026	6,343	335,27	344,19	0	324,77	337,46	-12,69	24	0	0	85,3	65,8	19,5	0,7	0,7	-
Итого:	177,327	9751,41	10009,57	0	9468,59	9828,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	177,327															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1262,466	74308,21	75502,06	0	72523,8	74395,02
23.01.2026	1439,793	84059,62	85511,63	0	81992,39	84223,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:42:04